


DETAIL C



P.3.b	SKLADBA PLOCHÉ EXTENZIVNÍ STŘECHY		
NAŠLAPNÁ	ROZHODNÍKOVÝ KOBEREC, MĚLCE KOŘENÍCI VEGETACE	VOLNĚ SYPANÝ	TL. 25–40 mm
STABILIZAČNÍ	SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ ZELEŇ S PŘEVAŽUJÍCÍ ANORGANICKOU SLOŽKOU	VOLNĚ SYPANÝ	TL. 150 mm
HYDROAKUMULAČNÍ	SUBSTRÁTOVÉ DESKY Z HYDROFILNÍ MINERÁLNÍ VATY, ROZMĚR DESEK 1200x600 mm	VOLNĚ POLOŽENO	TL. 50 mm
FILTRAČNÍ	FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 125 g/m ²	PŘÍTIŽENO HORNÍ VRSTVOU	TL. 1,5 mm
DRENÁŽNÍ	NOPOVÁ FÓLIE, MATERIÁL: HDPE tl. 0,8 mm VÝŠKA NOPU 20 mm	PŘÍTIŽENO HORNÍ VRSTVOU	TL. 20 mm
OCHRANNÁ	FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m ²	PŘÍTIŽENO HORNÍ VRSTVOU	TL. 1,5 mm
HYDROIZOLACE	STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE PVC–P VYZTUŽENA POLYESTEROVOU MRÍŽKOU ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST B ₁ (ISO)	PŘÍTIŽENO HORNÍ VRSTVOU	TL. 1,5 mm
SEPARAČNÍ	GEOTEXTILIE 300 g/m ² , NETKANÁ MATERIÁL: POLYESTER	PŘÍTIŽENO HORNÍ VRSTVOU	TL. 1,5 mm
SPÁDOVÁ VRSTVA	SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150S 20/250 mm, SPÁD 3% LEPENO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037 W/m.K FORMÁT DESKY 1000x1000 mm		TL. 20–190 mm
TEPELNĚ IZOLAČNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY EPS 100S 100+100 mm LEPENO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037 W/m.K FORMÁT DESKY 1000x1000 mm, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 100 kPa		TL. 200 mm
POJISTNÁ HI PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA	HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ SBS PÁS S HLINIKOVOU VLOŽKOU	BODOVĚ NATAVEN PŘESAHLÝ 100 mm	TL. 4,0 mm
PENETRAČNÍ	POVRCH OPATŘEN JEMNOZRNÝM POSYPEM HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ASFALTOVÁ EMULZE	PŘESAHLÝ PŘÍČNÝ 120 mm NÁTĚR VÁLEČKEM	
NOSNÁ	ŽELEZOBETONOVÝ STROP, BETON C20/25, VYZTUŽ B500B, VYZTUŽENO DLE STAT. VÝPOČTU	VYBETONOVÁNÍ	TL. 250 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	INSTALAČNÍ VZDUCHOVÁ MEZERA PRO ROZVODY		TL. 290 mm
NOSNÁ	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH Z PROFILŮ UD A 2x CD DVOUSMĚRNÝ, DVOUSMĚRNÝ, SPOJE POMOCÍ KŘÍŽOVÝCH SPOJEK	KOTVENO POMOCÍ NATLOUKACÍ HMOŽDINKY	TL. 22 mm
POHLEDOVÁ	SÁDKOKARTONOVÉ DESKY λ = 0,21 W/mK, FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU 6, PEVNOST V TLAKU 5 MPa	KOTVENO DO ROŠTŮ	TL. 12,5 mm
POHLEDOVÉ ZAPRAVENÍ PENETRAČNÍ POHLEDOVÝ NÁTĚR	PASTOVITÁ STĚRKA PO VÝPLN SPAR PENETRAČNÍ NÁTĚR NA AKRYLÁTOVÉ BÁZI 2x MALBA	NANAŠENO STĚRKOU NÁTĚR NÁTĚR	

MAZOK S.R.O.

TELEFON: +420 773 695 859
TELEFON: +420 728 326 043
WEB: www.mazok.cz

$$0,000 = 219,900 \text{ m n. m.}$$

STAVBA: DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE AREÁL KE TVRZI		HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. M. Čapoun	
ČÁST: SO 01/D.1.1. – Architektonicko–stavební část		KONTOLOVAL: Ing. M. Kovář	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		VYPRACOVAL: N. Šínová	
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL C		STUPEŇ: DPS DATUM: 03/2024	
		Č. ZAKÁZKY: 2023/29 FORMÁT: 3x44	
		Č. PŘÍLOHY/REV.: D.1.1 – 18 MĚŘÍTKO: 1:10	