

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, sídlo poradny
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
1.5. Limit veřejné zakázky	Podlimitní

Pardubický kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám tímto oznamuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k následujícím žádostem dodavatele:

Žádost ze dne 19. 9. 2018

„Věc: Žádost o DI

Dobrý den.

Žádáme Vás o DI na akci – Realizace úspor energie - Pedagogicko- psychologická poradna Ústí nad Orlicí.

- 1) V položce číslo 30 je příčka SDK tloušťky 150mm s požární odolností 120min. V PBR jsem požadavek na tuto odolnost nenašla a v půdorysu 3. NP je daná příčka akustická v tloušťce 150mm. Při požadavku 120 minut na SDK příčku je tato skladba nedostatečná, protože příčka s dvojitým záklopem dává 90 minut. Prosíme o vysvětlení.
- 2) Nikde v PD jsem nenašla bližší rozměry a požadavek na kuchyňské linky včetně spotřebičů a na skříň ke kotlu. Prosím o nákres a bližší informace
- 3) V technické zprávě uvádíte:
Sousední objekt, který je v požárně nebezpečném prostoru objektu, bude mít upravenou střechu. Polovina střechy bude opatřena tepelnou izolací EPS 100 S v tloušťce 160 mm a na ni se položí dva pásy živичné izolace dle skladby například DEKROOF 05. Nová skladba bude splňovat parametr $B_{\text{roof}(t3)}$.
Rozumím tomu správně, že střecha sousedního domu není zahrnuta ve výkazu výměr a informace je pro nás jen informativní?
- 4) Položka číslo 69 obsahuje opravu vnitřních zdí do 30% v ploše 540m² ale její otlučení a následně odvozy a poplatky jsem nenašla. Prosím o doplnění.

a

Žádost ze dne 20. 9. 2018

Dobrý den.

Žádáme Vás o DI na akci – Realizace úspor energie - Pedagogicko- psychologická poradna Ústí nad Orlicí.

- 5) Při kontrole hmotnosti sutí jsme zjistili rozpor, celková hmotnost je cca 45 tun a nejbližší skládka je do 7 km.

Děkuji.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K uvedené žádosti zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Ad 1) Zadavatel poskytuje následující vysvětlení - není zde zvláštní požadavek na požární odolnost. Položka obsahuje SDK tl. 150 mm, ocelová konstrukce, 2x opláštění, požární desky např. RF 12,5 mm, izolace tloušťky 60 mm. Pro požadovaný účel je v pořádku.

Ad 2) Zadavatel sděluje, že rozměry a bližší specifikace jsou dány ve výpisu prvků pod položkou 5/T. V kuchyňské lince bude vestavná myčka š. 400 mm, dřez jednoduchý s odkapem v provedení nerez a elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový vše viz ZTI. Skříň na zakrytí kotle je popsána ve výpisu prvků jako prvek 1/T.

Ad 3) Zadavatel sděluje, že střecha sousedního domu je součástí stavby a je obsažena v objektu SO 04 v rozpočtu.

Ad 4) Zadavatel sděluje, že veškeré přesuny suti a následné odvozy jsou v položkách 315 až 319. Oprava vnitřních vápenných omítek má v sobě otlučení a nahození včetně štuků lokálně do 30% plochy.

Ad 5) Zadavatel provedl opravu soupisu prací – zadání. Nový soupis prací s výkazy výměr - zadání je uveden v příloze. Pro účely ocenění nabídky jsou dodavatelé povinni použít soupis prací ve verzi zveřejněné s touto dodatečnou informací.

Přílohy:

RUE_PPP_UO_ soupis_opraveny_1

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace se posouvá lhůta pro podání nabídek do 2. 10. 2018 do 8:30 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. 10. 2018 v 8:30 hod v místnosti č. 202, budova C, Komenského nám. 120, Pardubice.

V Pardubicích 24. 9. 2018

Ing. Roman Ištváněk
oddělení přípravy a realizace investic