



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 2. 10. 2018
SpKrÚ Pk 35235/2016

Název veřejné zakázky	NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, I. etapa
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 35235/2016
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1

Prosím o zaslání níže uvedených výkresů na akci: „NPK, a.s. centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici“.

v souboru D2.2.1- PS02 -TRAFOSTANICE chybí níže uvedené výkresy.

- 102 - Přehledové schéma trafostanice
- 104 - Dispozice TS
- 106 - Rozvaděč RH1 + RC1
- 107 - Rozvaděč RH2 + RC2
- 108 - Rozvaděč RHN
- 109 - Rozvaděč RP-UPS
- 111 - Rozvaděč R35 - obvodové schéma
- 116 - Rozvaděč RQ

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel poskytuje kompletní projektovou dokumentaci části D.2.2.1-106 Rozvaděč RH1 + RC1, D.2.2.1-107 Rozvaděč RH2 + RC2, D.2.2.1- 108 Rozvaděč RHN, D.2.2.1-109 Rozvaděč RP-UPS, D.2.2.1-111 Rozvaděč R35 - obvodové schéma, D.2.2.1- 116 Rozvaděč RQ v příložených komprimovaných souborech zip. a výkresy D.2.2.1- 102 - Přehledové schéma trafostanice a D.2.2.1- 104 - Dispozice TS ve formátu pdf.

Dotaz č. 2

Prosím o doplňující informaci na akci: „NPK, a.s. centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici“.

V objektu D.2.2.2 - PS03 Náhradní zdroj DA.

Ve výkazu výměr je položka (viz. níže) dieselagregát 706 kVa – 1 kus popsán jako stávající.

6	1.15	2_ Dieselagregát fy. Cummins - 706 kVA, 656 kW standby v provedení na společném rámu s generátorem, a příslušenstvím včetně palivové nádrže v rámu., C700 D5	ks	1,00000
---	------	--	----	---------

Stávající

Dle B. Souhrnné technické zprávy, v odstavci D.2.2.2. PS 03 – Náhradní zdroj DA je psáno, že do strojovny DA budou instalovány dva dieselagregáty.

Je dieselagregát 706 kVa – 1 kus nový?

Odpověď zadavatele č. 2:

Níže zmiňovaný DA je stávající a bude v rámci stavby přestěhován do nového energobloku.

V konečné fázi v novém energobloku budou umístěny celkem 2ks DA – 1x nový, 1x stávající. Popsáno v TZ - etapizace výstavby.

Dotaz č. 3

Chtěli bychom požádat o vyjasnění výkazu výměr, záložka D.1.05_SO 05 D.1.5.3 Pol – jsou zde nulové výměry. Prosíme o vyjasnění, zda tedy toto neoceňovat, případně žádáme o doplnění výkazu výměr a zároveň o patřičné prodloužení termínu odevzdání nabídky, vzhledem k tomu, že lhůta pro odevzdání nabídky je poměrně krátká. Děkujeme za brzkou odpověď.

Odpověď zadavatele č. 3:

Výkaz výměr – záložka D.1.05_SO 05 D.1.5.3, jež zahrnuje kácení stromů nemá být oceňován. Zadavatel tyto práce řeší samostatně.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodl zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona, že lhůta k podání nabídek bude prodloužena do **23. 10. 2018 v 10,00hod.**

Dále zadavatel informuje, že bude u této veřejné zakázky v následujícím týdnu změněn způsob podávání nabídek.

Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

