



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 04. 10. 2018
SpKrÚ Pk 23826/2018

Název veřejné zakázky	„VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí - výměna otvorových výplní“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 1

Dne 02. října 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím systému E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost o změnu zadávací dokumentace:

Dotaz:

V projektové dokumentaci - Technická zpráva je uveden požadavek na provedení oken o stavební hloubce profilového systému min. 85 mm. Lze Vám nabídnout okna s menší stavební hloubkou profilu než 85 mm? Stanovení stavební hloubky je dle ÚOHS považován za diskriminační. Žádáme zadavatele o zrušení požadavku na minimální stavební hloubku profilu a přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Děkuji

Odpověď:

Projektant uvedl tento požadavek proto, aby bylo dosaženo zejména statických parametrů oken. V projektu se nacházejí okna s velkými rozměry např. položka O12 (3,2x2,8 m) výpisu oken. Projektant měl zájem na tom, aby investor získal kvalitní dílo a to ne jen po dobu záruky ale i déle.

Požadavek není nutné dodržet. Pokud bude dodržen zákon 22/1997 Sb. zejména: Výplně otvorů musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, aniž by došlo k poškození, posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce.

*Zejména upozorňujeme na nutnost koordinace s dodavatelem rolet, neboť projektant v návrhu uvažoval s jinou tloušťkou profilu.
Dále upozorňujeme na požadavek v TZ o nutnosti dodat statické posouzení největšího otvoru dodavatelem otvorů.*

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 16. října 2018, 10:00 hodin.

Ing. Petr Mareš
oddělení přípravy a realizace investic