

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3 ZE DNE 11.10.2018

**ZADAVATEL:** Pardubický kraj  
Sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupený: JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman  
IČO: 70892822

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, I. etapa**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### Dotaz č. 1:

Chtěli bychom požádat o doplnění chybějící PD na část **D.1.19\_SO 19 Terénní a sadové úpravy**.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Předmětem 1. etapy stavby nejsou Terénní a sadové úpravy. Přílohou tohoto vysvětlení je nový rozpočet s 0 položkou za uvedené práce. Tyto položky se proto nebudou oceňovat.

#### Dotaz č. 2:

V předaném „Soupisu prací a dodávek“, ve výkazu výměr „**D.1.5.3. Kácení**“ chybí u všech položek množství – všechny položky mají uvedené množství 0.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Odpověď na uvedený dotaz byla uveřejněna ve „Vysvětlení č. 2“, dne 2. 10. 2018

#### Dotaz č. 3:

Ve složce D2.DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ZARIZENÍ\D2.2.1- PS02 -TRAFOSTANICE\ jsme nenalezli výkresy rozvaděčů

106 Rozvaděč RH1+RC1

107 Rozvaděč RH2+RC2

108 Rozvaděč RHN

109 Rozvaděč RP-UPS

Žádáme zadavatele o doplnění těchto výkresů.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Odpověď na uvedený dotaz a poskytnutí chybějící dokumentace bylo uveřejněno současně s vysvětlením č. 2, dne 2. 10. 2018

#### Dotaz č. 4:

Rádi bychom se zeptali na následující rozpor v Obchodních podmínkách a Technické zprávě Slaboproudé elektrotechniky.

V obchodních podmínkách je v části **Ustanovení - VII. Záruční doba, odpovědnost za vady - odst 1.** uvedeno následující:

*„Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.“*

V Technické zprávě je pro **SO 02 – Energoblok – část Slaboproudá elektrotechnika** uvedeno následující:

#### **„25- letá systémová záruka**

*Pod systémovou zárukou se myslí garance přenosových charakteristik zrealizovaného kabelážního systému pro třídu Class EA, které odpovídají požadavkům norem ISO / IEC 11801 2nd edition, AM1 & AM2 a ČSN EN 50 173 a dodatky.*

*Pro zákazníka systémová záruka představuje záruku nad rámec platných spotřebitelských zákonů od samotného výrobce. Zákonné záruky poskytuje instalační firma.*

*Kabelážní systém musí garantovat nezměněnou výkonnost po dobu dvaceti pěti (25) let. Během této doby se záruka vztahuje na jednotlivé komponenty (zásuvky, propojovací (patch) panely, metalické a optické kabely, patch kabely,...) i potřebnou práci.*

*Pokud se nějaký produkt ukáže jako vadný, po dobu trvání celé doby záruky, bude urychleně vyměněn za nový bez úhrady (ve smyslu záručních podmínek).*

*Nový objekt energobloku, bude datově připojen pomocí optického kabelu 24-vláken SM-single mode, zakončen v RD1.2 budova H. Optický kabel 24-vláken SM- single mode, je součástí projektu D.1.15 - SO 15 - Venkovní kabelové rozvody elektronických komunikací.*

*V řešeném objektu bude umístěny datový rozvaděče, kde budou zakončeny vnitřní datové kabely.*

*V rozvaděči budou umístěny aktivní prvky, kompatibilní se stávajícím systémem v nemocnici a UPS. „*

Dle našeho názoru výše uvedený požadavek na 25-letou systémovou záruku odporuje smluvní 60-ti měsíční záruce. Uchazeč po konzultaci s dodavateli a instalačními firmami považuje takto dlouhou záruku za zcela nepřiměřenou a v tuto chvíli cenově neurčitelnou.

Uchazeč žádá zadavatele o posouzení tohoto nestandardního požadavku a jeho případné vypuštění z předmětu díla. V opačném případě žádáme o úpravu smluvních podmínek tak, aby bylo jasně srozumitelné, jak dlouhou záruční dobu zadavatel na předmět díla ve skutečnosti požaduje.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

U datové kabeláže je běžné (pokud se instalace provede certifikovaným způsobem a z originálních schválených komponentů) poskytnout systémovou záruku v délce 25let.

Systémová záruka garantuje, že nainstalovaný systém bude splňovat i za 25 let parametry definované ve standardech EN 50173 a ISO/IEC 11801 (ve verzi schválené ke dni předání instalace).

Tato záruka je podmíněna správností instalace systému, jde zejména o tyto postupy:

V systému budou použity výhradně schválené a certifikované komponenty (kabel, zásuvkové moduly, patch panely, propojovací kabely). Instalace bude provedena certifikovanou instalační firmou. Instalační firma požádá o poskytnutí systémové záruky zasláním vyplněného formuláře na výrobce systému.

Současně s formulářem zašle výsledky měření schváleným měřicím přístrojem, ze kterých vyplývá kvalita provedené instalace, a tím splnění požadovaných norem.

Obecně lze říct, že tato datová kabeláž, bude vyhovovat požadovaným parametrům po dobu systémové záruky.

**Zadavatel na poskytnutí systémové záruky v délce 25 let trvá a v souladu s uvedeným požadavkem uveřejňuje upravenou smlouvu o dílo, která výslovně stanovuje odlišné trvání smluvní záruky pro části díla, u kterých projektová dokumentace stanoví jinak.**

**Dotaz č. 5:**

Zadavatel nově prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 23.10.2018.

Vzhledem k tomu, že od 18.10.2018 je zákonná povinnost podávat nabídky pouze elektronickou formou (a to i u zakázek započatých před tímto datem), žádáme zadavatele o provedení **změny Zadávacích podmínek**

a určení elektronického nástroje pro elektronické podání nabídek, a to i se všemi dopady na konečnou lhůtu pro podání nabídek.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

Součástí tohoto vysvětlení č. 3 je nová „Zadávací dokumentace“ a nově dokument „Přijetí smluvních podmínek“, kterými zadavatel reaguje na zákonnou povinnost elektronického podávání nabídek. Zadavatel upozorňuje, že **lhůta pro podání nabídek je** oproti termínu uvedenému v zadávací dokumentaci v důsledku zpoždění interních procesů tímto vysvětlením **dále prodloužena (viz níže).**

**Dotaz č. 6:**

Chtěli bychom požádat o doplnění další chybějící PD na část SO 19 Terénní a sadové úpravy. V souvislosti s tímto bychom chtěli také požádat o patřičné prodloužení termínu odevzdání. Předem děkujeme za doplnění chybějící PD a informaci ohledně termínu odevzdání.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:**

Dotaz byl zodpovězen v odpovědi č. 1 tohoto Vysvětlení ZD.

**Dotaz č. 7:**

„SO 019 Terénní a sadové úpravy“ – v souhrnné technické zprávě i ve výkazu výměr se mimo jiné pojednává o střešní zeleni, ale v poskytnuté projektové dokumentaci jsme nenalezli žádnou projektovou dokumentaci k tomuto stavebnímu objektu či upřesnění, na které budově bude realizována.

Žádáme o prověření a doplnění.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:**

Dotaz byl zodpovězen v odpovědi č. 1 tohoto Vysvětlení ZD.

**Dotaz č. 8:**

„SO 019 Terénní a sadové úpravy“ – v návaznosti na posloupnost stavebních prací dojde k realizaci vlastní zeleně až v zimních měsících.

Žádáme o zvážení možnosti přesunutí těchto prací do II. etapy.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:**

Dotaz byl zodpovězen v odpovědi č. 1 tohoto Vysvětlení ZD.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:**

Zadavatel touto dodatečnou informací zároveň doplňuje stavební řešení v SO2 Energoblok m.č. **N 1.008 příruční sklad nafty**, kde je opravena nášlapná vrstva podlahy. Nátěr odolný ropným produktům bude tvořit se soklem záchytnou jímku. Současně jsou doplněny zámečnické výrobky 101 a nový výrobek 111. Změny jsou podbarveny.

**Zadavatel současně upozorňuje, že v nově uveřejněné smlouvě o dílo dochází k drobným textovým úpravám za účelem jejího zpřehlednění, ke změně předpokládaného termínu předání staveniště a termínu možnosti odstoupení od smlouvy.**

**Vzhledem k vyjmutí části položkového rozpočtu D.1.19\_SO 19 Terénní sadové úpravy zadavatel rovněž informuje o změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky.**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:**

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona mění lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

**Datum: 29.10.2018**

**Hodina: 10:00**

Otevírání nabídek se uskuteční:

**Datum: 29.10.2018**

**Hodina: 10:00**

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: [info@zadavaciservis.cz](mailto:info@zadavaciservis.cz)

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo

Přijetí smluvních podmínek

Výkaz výměr

D1.2.1-201-tabulky zámečnických výrobků

D1.2.1-103-půdorys 1NP