



## PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 12. 10. 2018  
SpKrÚ Pk 23826/2018

Název veřejné zakázky	<b>„VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí - výměna otvorových výplní“</b>
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

### Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 2

Dne 08. října 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím systému E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost o změnu zadávací dokumentace:

*V TZ je uvedeno, že hodnota  $U_w$  musí být doložena výpočtem pro jednotlivé pozice zakázky. Znamená to, že dodavatelé musí v rámci nabídky předložit výpočet hodnoty  $U_w$  pro pozice 01 až 043 dle výpisu oken? Stejný dotaz se vztahuje i ke statickému výpočtu. Prosím upřesněte. **Výpočet je nutné doložit a to při realizaci zakázky. Ne v rámci nabídky.***

2)

*V TZ se uvádí, že hodnota  $U_f$  musí být doložena certifikátem notifikované osoby ale v PD již není specifikováno, jaká hodnota  $U_f$  je požadována. Je rozhodující hodnota  $U_w$  bez ohledu na hodnotu  $U_f$ ? Prosím upřesněte. **Ano hodnota  $U_f$  musí být doložena. Její hodnota není stanovena. Hodnota  $U_w$  je závazná.***

3)

*V TZ se uvádí, že provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II případně TZI III. Prosím upřesněte, kterých pozic se týká požadavek na TZI 3. Tento údaj má podstatný vliv na cenu výrobku (resp. použitého zasklení). **Závazná je TZI II pro všechny otvory.***

4)

*Má být součástí nabídky doložení výpočtu včetně zobrazení průběhu izotherm v ostění pro prokázání splnění požadavků ČSN 730540-2 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění? **Tento výpočet může být doložen avšak až k realizaci zakázky. Ne v rámci nabídky.***

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 22. října 2018, 11:00 hodin.

Ing. Petr Mareš  
oddělení přípravy a realizace investic