

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4 ZE DNE 15.10.2018
--

ZADAVATEL: Pardubický kraj
Sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený: JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtmán
IČO: 70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, I. etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

Náhradní zdroj o výkonu 900 kVA má mít atypickou nádrž o objemu 2200l, kde bude tato nádrž osazena? Pokud bude osazena pod náhradním zdrojem, je to dost nevhodné řešení - velká plocha. Navrhujeme osazení standardní nádrže ve strojovně o objemu 1500l. Lze provést uvedenou změnu, pokud ano žádáme o úpravu PD?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Nelze. Z dispozičních důvodů a z požadavků na dobu zálohování.

Dotaz č. 2:

Lze náhradní zdroj o výkonu 900 kVa navrhnout se standardní ATS vybavenou motorickým přepínačem?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Nelze. Popis funkce vysvětlen v bodě 4. technické zprávy náhradních zdrojů. (Nebezpečí překročení kapacity kabeláží.)

Dotaz č. 3:

Náhradní zdroj o výkonu 706 kVA není dle specifikace vybaven ATS. Prosíme o potvrzení, že uvedený náhradní zdroj nebude vybaven ATS. Pokud má být ATS vybaven, žádáme o doplnění PD.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Není zapotřebí, zajištěno přes společnou ATS pro DA většího výkonu. Viz popis funkce vysvětlen v bodě 4. technické zprávy náhradních zdrojů.

Dotaz č. 4:

Upozorňujeme na poddimenzovaný průměr výfukového potrubí u náhradního zdroje 900 kVA. U potrubí o průměru 200 mm mohou vznikat tlakové ztráty, navrhujeme potrubí o průměru 250 – 300 mm. V případě, že projektant s námi navrhovanou úpravou souhlasí, prosíme tedy opět o úpravu PD.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Průměr výfukového potrubí stanoven na základě průměrného množství výfukových plynů z motorů o výkonu 900 kVA, (standard Caterpillar, Cummic, Deutz a podobné motory o provozních otáčkách 1500 ot./min.), při teplotě výfukových plynů 500 °C, povoleném odporu ve výfukovém potrubí 1000 mm H₂O, izolované potrubí a délce potrubí patrné z dispozice. Při realizaci záleží na typu motoru, způsobu přeplňování, (kolika stupňové) a případném použití mezichladiče plnicího vzduchu.

Dodavatel si musí upravit výfukové potrubí dle konkrétního dieselmotoru. Nutno řešit výfukové potrubí kompletně, včetně odporu použitých tlumičů.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz