



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 18. 10. 2018
SpKrÚ Pk 23826/2018

Název veřejné zakázky	„VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí - výměna otvorových výplní“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 4

Dotaz:

Mají být dveře AL vchodové D2 dle výpisu dveří oceněny včetně nové čipové jednotky nebo se napojí na stávající čipovou jednotku - pouze příprava pro napojení?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vchodové dveře D2 se napojí na stávající čipovou jednotku.

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách.
Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 24. října 2018, 09:00 hodin.

Ing. Petr Mareš
oddělení přípravy a realizace investic