



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 73479/2018

Vysvětlení č. 1

pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Automatický sběr a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – etapa 1
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení:

I. Dotazy

Dotaz

Zadavatel v rámci realizace měření spotřeby vody připouští dvě metody měření, a to fakturačních vodoměrů technicky umožňujících odečet a podružných vodoměrů (montáž s kontrolní armaturou) a jejich osazení čidlem.

Připouští zadavatel řešení zahrnující výměnu fakturačního vodoměru neumožňujícího odečet za odečitatelný a jeho následné osazení čidlem? Samozřejmě po dohodě a při součinnosti s distributory vody.

V zadání není specifikováno, jaké podružné vodoměry mají být použity, a tak údaje o spotřebách z fakturačního a podružného nebudou navzájem souhlasit. Náklady na podružné vodoměry a instalátérské práce převýší náklady na výměnu fakturačních vodoměrů za odečitatelné. Vycházíme ze zkušeností, které máme s instalacemi monitoringu na celém území republiky.

Odpověď

Pardubický kraj realizoval pilotní projekt, který ukázal velmi složitou problematiku výměny fakturačních vodoměrů. Na území kraje působí celkem cca 13 vodárenských společností a každá se chová unikátně. V době provádění pilotního projektu probíhala velmi složitá jednání a to se jednalo pouze o dvě lokality. Tudíž je nutné splnit zadání výzvy. Dalším argumentem tohoto požadavku je i skutečnost, že fakturační vodoměry na některých předmětných lokalitách jsou vzdáleny i stovky metrů od paty objektů a instalace podružných vodoměrů s kontrolními armaturami pomůže odhalit případné úniky vody na trasách. Co se týče typů instalovaných vodoměrů, toto je necháno na dodavateli. Případné rozdíly ve spotřebách větší než v jednotkách procent budou řešeny přeměření autorizovanou osobou a vyhodnocením v porovnání s fakturačním měřidlem. Pro zmapování této problematiky je proto doporučena osobní prohlídka všech objektů, kdy termíny a lokality prohlídek jsou naplánovány v příloze výzvy č. 11.

Dotaz

V jakém časovém intervalu (15 min, 30 min, 1 hod, den) mají být odečítány spotřeby vody?

Odpověď

Preferujeme co nejkratší interval, tedy i např. 10minut.

Dotaz

Odečtená data spotřeb vody předpokládáme, že budou také integrována do TESCO SW. Náklady na integraci na straně TESCO SW jsou již zahrnuty v Položkovém rozpočtu. Kam se v Položkovém rozpočtu uvedou náklady uchazeče na integraci s TESCO SW?

Odpověď

Tyto náklady uveďte do položkového rozpočtu do kolonky monitoring voda.

Dotaz

Uvažuje se v druhé etapě o měření spotřeb vody na podružných vodoměrech např. teplé vody, kuchyní, školních bazénů, jednotlivých budov např. areálů nemocnic apod.?

Odpověď

Ve druhé etapě bude především měřena elektřina, plyn, teplo a voda na nejdůležitějších vytipovaných odběrných místech, kde všude bude již nutné instalovat čidla pro dálkový sběr spotřeb.

II. Lhůta

Zadavatel neprovedl změnu ani doplnění zadávací dokumentace, které by vyžadovalo přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 31. 10. 2018

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haníková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu