



PARDUBICKÝ KRAJ

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích 6. 11. 2018
SpKrÚ Pk 24288/2016

Název veřejné zakázky	„Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy, potřeťi“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 24288/2016
Limit veřejné zakázky	Podlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Pardubický kraj zveřejňuje k žádosti uchazeče tohoto znění:

Dotaz č. 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 odpověď č. 1 uvádíte, že okna O04 a O10 budou otevíraná/sklpná klikou. Ale v příloženém výpisu oken mají tato okna stále v popisu pákové ovládání

Odpověď č. 1

Přílohou tohoto vysvětlení je upravený výpis oken, který je v souladu s vysvětlením ZD č. 1

Dotaz č. 2

Na zateplení fasády požadujete desky PUR nebo PIR, v technické specifikaci je uvedeno „oboustranně kaširované skelným rounem“. Certifikovaný systém zateplení fasád PUR neobsahuje desky oboustranně kaširované skelným rounem. Trváte na požadavku oboustranně kaširovaných desek?

Odpověď č. 2

Desky nebudou oboustranně nakaširované – viz upravená specifikace:

PUR/PIR – TL. 100mm

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti min. 0,022 W/Mk PRO TL. 100mm

Toto vysvětlení obsahuje přílohu č. 1 dle textu.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.



Květoslava Michalová
přípravy a realizace investic