



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 78110/2018

Vysvětlení č. 3

pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Automatický sběr a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – etapa 1
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení:

I. Dotazy

V souvislosti se zadáním VZ uvedeném v příloze č. 9, cit.: „*Součástí instalace podružného vodoměru bude i armatura pro možnou kontrolu průtoku Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.*“, s doplňujícím vysvětlením, cit.: „*Jedná se o vsazení T kusu příslušné dimenze dle potrubí. T kus bude vybaven dvěma kohouty (otevřeno-zavřeno) pro uzavření okruhu a pro případné napojení měřícího zařízení od ČMI. Význam tohoto opatření je v případě zjištění velkých rozdílů mezi fakturačním a podružným měřidlem.*“, pokládáme ještě následující doplňující dotaz:

1. Dotaz

Je-li armatura definována jako jeden T kus se dvěma kohouty, požadované uzavření okruhu (uvedené ve Vysvětlení_2.pdf) pak není bez přítomnosti dalšího T kusu možné. Nebylo by, vzhledem k významu instalace armatury vhodnější definovat ji jako „prvek potrubního systému, který umožní vložení třetího kontrolního vodoměru na společné větvi (hlavního přívodního) potrubí pro fakturační i nový podružný vodoměr tak, že všechny vodoměry (fakturační, nový podružný a dodatečný kontrolní) budou zapojeny v sérii na jediné potrubní větvi (hlavního přívodního potrubí) a jejich náměry tak bude možné vzájemně porovnat a to bez nutnosti přesunu fakturačního nebo podružného vodoměru“?

Odpověď

T kus bude namontován za fakturačním vodoměrem na potrubí před podružný vodoměr. Mezi T kus a podružný vodoměr bude osazen kohout, pro případné uzavření okruhu při měření ČMI. Kohout bude osazen též na třetí otvor T kusu, na který se případně napojí měřící vodoměr. Takže bude vsazen pouze jeden T kus.

2. Dotaz

Dále prosíme také o vyjádření, zda zadavatel umožní (v případech, kdy by instalace podružného vodoměru na hlavním přívodním potrubí, osazeným fakturačním vodoměrem, vyžadovala nepřiměřené náklady na stavební zásahy jako např. zvětšení celé šachty, což by nemuselo být bez získání stavebního povolení možné) realizaci alternativního řešení spočívajícího v instalaci (několika) podružných vodoměrů (a armatur) na všech potrubích

rozbíhajících se z přívodního hlavního potrubí do areálu odběratele, tj. tak, že z podružného měření nebude vyloučena žádná spotřeba měřená fakturačním vodoměrem?

Odpověď

Zadavatel nepředpokládá nutnost použití alternativního řešení.

II. Lhůta

Zadavatel neprovedl změnu ani doplnění zadávací dokumentace, které by vyžadovalo přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 20. 11. 2018

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu