

Miroslav Stejskal

Od: Chvojka Jaroslav <jaroslav.chvojka@cetin.cz>
Odesláno: 14. července 2017 9:56
Komu: Miroslav Stejskal
Kopie: Moravec Miloš
Předmět: RE: Výjezdová základna ZZS PAK Holice
Podepsáno: jaroslav.chvojka@cetin.cz

Dobrý den,

Souhlasíme s níže uvedenou stavbou ve stupni DUR+DSP na základě Vámi zaslané projektové dokumentace za předpokladu dodržení podmínek uvedených v projektové dokumentaci, zejména ochrání stávajících sdělovacích kabelů (HDPE trubek) + založení rezervní chráničky k trase kabelů.

Po odkrytí sdělovacích kabelů v průběhu stavby je nutné přizvat ke kontrole (ochránění) kabelů na místo zástupce společnosti Cetin a.s. (kontaktní osoba Jaroslav Chvojka), který o tomto vyhotoví zápis.

S pozdravem

Jaroslav Chvojka

Specialista správy a ochrany sítě

► **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Masarykovo náměstí 2655 530 02 Pardubice

m: +420 724 275 570 t: +420 238 462 202

jaroslav.chvojka@cetin.cz

From: Miroslav Stejskal [mailto:Stejskal@apolocz.cz]

Sent: Wednesday, July 12, 2017 9:06 AM

To: Moravec Miloš <milos.moravec@cetin.cz>; Chvojka Jaroslav <jaroslav.chvojka@cetin.cz>

Subject: FW: Výjezdová základna ZZS PAK Holice

Dobrý den,

v příloze posílám žádost a přílohy k vyjádření k PD na výjezdovou základnu záchranné služby v Holicích.

S pozdravem

Miroslav Stejskal

Kancelář: +420 772 721 340

Mobil: +420 724 235 705

stejskal@apolocz.cz



APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
572 01 Polička
+420 461 722 204
www.apolocz.cz
apolo@apolocz.cz

From: Moravec Miloš [<mailto:milos.moravec@cetin.cz>]
Sent: Tuesday, July 11, 2017 9:59 AM
To: Miroslav Stejskal
Cc: Chvojka Jaroslav
Subject: RE: Výjezdová základna ZZS PAK Holice

Dobrý den,
S navrženým řešením souhlasím. Od stávající trasy k MIS prosím dejte kabel TCEPKPFLE 3XN0,6 + silnostěnnou trubičku 12/8 mm. Od MIS do objektu doporučuji založit trubičku také.

Předem děkuji

S pozdravem

Miloš Moravec

Senior specialista pro výstavbu sítě – přístupová síť

► **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**
Akademika Bedrny 365 500 03 Hradec Králové
m: +420 606 653 887
milos.moravec@cetin.cz

From: Miroslav Stejskal [<mailto:Stejskal@apolocz.cz>]
Sent: Tuesday, June 27, 2017 2:34 PM
To: Chvojka Jaroslav <jaroslav.chvojka@cetin.cz>; Moravec Miloš <milos.moravec@cetin.cz>
Subject: Výjezdová základna ZZS PAK Holice

Dobrý den, řeším projektovou dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení na akci "výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Holicích", dle vyjádření o existenci sítě č.j. 518722/16 (viz příloha) se v místě navrhované stavby nachází kabely v majetku CETINu. Dle stejného vyjádření jsem se měl ve věci technických obrátit na pana Ďuriše, který mě odkázal na vás, jelikož se údajně jedná o vaši oblast, zároveň jsme spolu konzultovali možnost řešení napojení navrhované základny a ochranu stávajících kabelů, jelikož jsme už pár základen řešili.

Dle vyjádření o existenci sítě a pana Ďuriše se v místě stavby nachází optická síť (4x optická trubka) a dvě trasy již nevyužívaných kabelů. Konzultovali jsme, že stávající optická síť by se měla umístit do chráničky 2x PE 110 kopohalf + 1x rezervní kopoflex, jelikož se stávající síť nachází pod navrhovaným parkovištěm. Stávající nevyužívané kabely by byly v rámci stavby na hranici dotčeného stavebního pozemku přerušeny a v jeho ploše odstraněny - stejné řešení jsme provedli v rámci PD na základnu v Chrudimi.

V Holicích se navrhuje připojovací objekt, do kterého by byla provedena přípojka sdělovacího kabelu.

- prosím o specifikaci požadovaného kabelu

Následně by byly provedeny areálové rozvody. Vše by bylo stavebně povoleno v rámci naší projektové dokumentace, následná realizace a finanční stránka přípojky by byla projednána v dalším stupni dokumentace - prováděcí projekt.

- Přípojka v majetku CETIN
- Areálové rozvody v majetku Pardubického kraje jako investora

Prosím o potvrzení, případně s připomínkami, výše popsaného, abych to mohl předat projektantovi, který pro nás zpracovává příslušnou dokumentaci přípojky a areálových rozvodů. Tu bych následně poslal na oficiální souhlas s připojením a souhlas s odstraněním neprovozovaného kabelu v majetku CETINu.

Předem děkuji za rychlou odpověď a s pozdravem

Miroslav Stejskal
Mobil: +420 724 235 705
stejskal@apolocz.cz



APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
572 01 Polička
+420 461 722 204
www.apolocz.cz
apolo@apolocz.cz

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž Česká telekomunikační infrastruktura a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné [zde](#).

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any potential contract proposal. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the procedure in accordance with relevant general terms and conditions of Česká telekomunikační infrastruktura a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded by an authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or signed by means of an advanced electronic signature. The conditions under which Česká telekomunikační infrastruktura a.s. negotiates contracts and under which it proceeds are available [here](#).