



Naše značka : 288/17/SI  
Vyřizuje : Slavík  
V Holicích 25.7.2017

**APOLO CZ, s.r.o.**  
**Tyršova 155**  
**572 01 Polička**

Věc : Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení – výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Holicích

Předložená dokumentace řeší výstavbu nové výjezdové základny ZZS PAK v Holicích. Z důvodu výstavby dojde k přeložení stávajícího vodovodního řadu PVC 225 v délce 73 m. Přeložka bude zhotovena z materiálu PE 100 RC Ø 225 SDR 11. Na přeložce bude osazen nadzemní objezdový hydrant DN 80. Do technické místnosti bude zavedena vodovodní přípojka Ø 50 s vodoměrnou sestavou. Napojení vodovodní přípojky se provede navrtávacím pasem. Požadujeme předložit k odsouhlasení kladečský plán přeložky vodovodu. Napojení na kanalizaci bude do stávající stoky DN 1000 do horní části navrtáním, nikoli vybouráním. Od místa napojení po revizní šachtu Š 1 požadujeme zhotovit kanalizační přípojku z materiálu PVC QUANTUM SN 12. Napojovací kus musí být zapraven tak, aby nedocházelo k pronikání zeminy a balastních vod do kanalizace. Na kanalizační přípojce bude osazen odlučovač ropných látek. Do přípojky nebudou svedeny dešťové vody. Požadujeme, aby přeložený vodovod včetně ovládacích armatur a šachet na stávající kanalizační stoce včetně kanalizační přípojky byl na veřejně přístupném prostranství. Bez našeho souhlasu nesmí být snižována ani zvyšována vrstva zeminy nad vodovodním a kanalizačním potrubím.

Slavík Jiří  
vedoucí střediska

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 44 -