


PŮDORYS ÚT 1.NP – SO-01 BUDOVA A



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA M2	
1.01	Zádveří	8,80	
1.02	Sklad	3,19	
1.03	Sklad	4,14	
1.04	Zázemí pro zdravotní sestry	19,63	
1.05	Dvoulůžkový pokoj	27,93	
1.06	Obývací pokoj + kuchyň	54,74	
1.07	Chodba	11,97	
1.08	Jednolůžkový pokoj	12,76	
1.09	Jednolůžkový pokoj	12,76	
1.10	Dvoulůžkový pokoj	22,38	
1.11	Koupelna I	20,67	
1.12	Technická místnost	11,80	
1.13	Koupelna II	6,44	
1.14	WC	2,22	
1.15	Zázemí pro PSS	10,75	
1.16	Spíž	2,25	

LEGENDA

- OTOPNÁ VODA – REGULOVANÁ 42 C – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – měděné potrubí pájené
- - - - - VRATNÁ VODA – REGULOVANÁ 32 C – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – měděné potrubí pájené
— CH — CH — PRIMÁRNÍ OKRUH TČ VČETNĚ ELEKTRO PROPOJENÍ DODÁVKA TEPELNÉHO ČERPADLA

UPOZORNĚNÍ

- 1) IZOLACE POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VIZ DIMENZE POTRUBÍ (15 IZ 30)–TL. 30 mm
2) S.H. ZNAČÍ SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY MÍSTNOSTÍ, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ
3) POTRUBÍ V PROSTUPECH VE ZDECH OPATŘIT MĚDĚNOU CHRÁNICÍKOU
4) SKŘÍNĚ ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ OSADIT DO NIK PŘIPRAVENÝCH STAVBOU
5) PŘED MONTÁŽÍ I V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
SLABOPROUD, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO, M+R A STAVBA.


PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ, OTOPNÝCH TĚLES, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPELNÝCH IZOLACÍ
VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ !!!

POZNÁMKA

te –15° C

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM
S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO
NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

Zodpovědný projektant–část vytápění:		Hlavní inženýr projektu:		<div> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz</div>					
Ing. Libor SAUER IČ 16753631		Ing. Jaroslav DVOŘÁK							
PROJEKCE TPS–TZB, FR.HALASE 9, SVITAVY									
Místo stavby: PŘEDHRADÍ, k.ú. PŘEDHRADÍ U SKUTČE, p.č.89									
Investor: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE									
<div><div>Akce:</div><div>TRANSFORMACE DNH RYCHMBURK II –2x samostatná domácnost na Předhradí</div><div>Objekt: SO–01 BUDOVA A D.1.1.4.2 TPS–VYTÁPĚNÍ</div><div>Výkres: PŮDORYS ÚT 1.NP +0,000m – ROZVODY</div></div>						Formát:	A4	Paré:	
						Datum:	04/2018		
						Stupeň:	DPS		
						Zakáz.č.:	171005		
								Měřítko:	1:100