


PŮDORYS ÚT 1.NP – SO-02 BUDOVA B



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA M2	VNITŘNÍ TEPLOTA
	1.01	Zádveří	8,80	18°
	1.02	WC+sprcha	4,05	24°
	1.04	Zázemí pro PSS	22,84	20°
	1.05	Dvoulůžkový pokoj	27,93	20°
	1.06	Obývací pokoj + kuchyň	54,74	20°
	1.07	Chodba	11,97	20°
	1.08	Jednolůžkový pokoj	12,76	20
	1.09	Jednolůžkový pokoj	12,76	20°
	1.10	Dvoulůžkový pokoj	22,38	20°
	1.11	Koupelna I	20,67	24°
	1.12	Technická místnost	11,80	20°
	1.13	Koupelna II	6,44	24°
	1.14	Sklad	2,23	18°
	1.15	Technická místnost	8,71	20°
	1.16	Spíž	2,25	–
	1.17	Sklad	2,25	–

- OTOPNÁ VODA – REGULOVANÁ 42 C – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – měděné potrubí pájené
- VRATNÁ VODA – REGULOVANÁ 32 C – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – měděné potrubí pájené
- CH – CH – PRIMÁRNÍ OKRUH TČ VČETNĚ ELEKTRO PROPOJENÍ DODÁVKA TEPELNÉHO ČERPADLA

UPOZORNĚNÍ

- 1) IZOLACE POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VIZ DIMENZE POTRUBÍ (15 IZ 30)–TL. 30 mm
- 2) S.H. ZNAČÍ SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY MÍSTNOSTÍ, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ
- 3) POTRUBÍ V PROSTUPECH VE ZDECH OPATŘIT MĚDĚNOU CHRÁNIČKOU
- 4) SKŘÍNĚ ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ OSADIT DO NIK PŘIPRAVENÝCH STAVBOU
- 5) PŘED MONTÁŽÍ I V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI ZDRAVOTNÍ TECHNIKA SLABOPROUD, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO, M+R A STAVBA.


PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ, OTOPNÝCH TĚLES, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ !!!

POZNÁMKA

te –15° C

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

Zodpovědný projektant–část vytápění:		Hlavní inženýr projektu:		<div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</div><div>Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz</div></div>	
Ing. Libor SAUER IČ 16753631		Ing. Jaroslav DVOŘÁK			
PROJEKCE TPS–TZB, FR.HALASE 9, SVITAVY					
Místo stavby: PŘEDHRADÍ, k.ú. PŘEDHRADÍ U SKUTČE, p.č.89					
Investor: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE					
Akce: TRANSFORMACE DNH RYCHMBURK II –2x samostatná domácnost na Předhradí				Formát: A4	Paré:
				Datum: 04/2018	
				Stupeň: DPS	
				Zakáz.č.: 171005	
Objekt: SO-02 BUDOVA B D.1.2.4.2 TPS–VYTÁPĚNÍ				Měřítko: 1:100	
Výkres: PŮDORYS ÚT 1.NP +0,000m – ROZVODY					č.v. D.1.2.4.2-4