



Legenda

- AHU/EF Vzduchotechnická jednotka
- PAHU Jednotka přesné klimatizace
- S: Průtok přiváděného vzduchu
- E: Průtok odváděného vzduchu
- CH Chladíč
- DC Suchý chladíč
- SO Kondenzační jednotka
- H Topný výkon
- C Chladicí výkon celkový
- SPF Ventilátor pro větrání CHÚC
- SF Ventilátor pro přívod vzduchu
- EF Ventilátor pro odvod vzduchu

- Odsávací zákryt
- Výfuková výústka
- Sací výústka
- Talířový ventil
- Regulátor konstantního průtoku vzduchu s pohonem a bez pohonu
- Regulátor proměnného průtoku vzduchu
- Zpětná klapka
- Regulační klapka s pohonem
- Protidešťová žaluzie

- Potrubí s čerstvým vzduchem
- Potrubí s odtahovaným vzduchem
- Potrubí s odpadním vzduchem
- Požárně chráněné potrubí

Zpracovatel částí:



OPTIMAL Engineering spol. s r.o.
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 222 994 400
optimal@optimalcompany.com
www.optimalcompany.com

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A BEZ DOPRAČOVÁNÍ DO STUPNĚ PROVÁDĚČHO PROJEKTU NEMŮŽE BÝT URČENA PRO REALIZACI STAVBY
0,000=218,740 m.n.m.

D.1.4.D.17

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Půdorys 7.NP

profese: Vzduchotechnika
stupeň: Dokumentace pro územní a stavební řízení
investor: Pardubický kraj
generální projektant: Ing. Petr Všeček, autorizovaný architekt
zodpovědný projektant: Ing. Michal Uhlíř
vypracovali: Ing. Michal Uhlíř

8/2018

M 1:100