


| CHRÁNĚNÝ PROSTOR | BATERIE | POČET LAHVÍ | SEKČNÍ VENTIL SV22 | ŘÍDÍCÍ LAHEV |
|---|---|---|---|---|
| 2.27 | A | 7 | č.1 | č.6 |
| 3.22 | A | 7 | č.2 | č.7 |
| 2.31 | A+B | 8 | č.3 | č.8 |
| 4.22 | A+B+C | 9 | č.4 | č.9 |
| 3.23 | A+B+C+D | 10 | č.5 | č.10 |
| 4.23 | A+B+C+D+E | 11 | č.6 | č.11 |

## LEGENDA / LEGEND:

- plynová hubice / gas nozzle
- -PH automat. hlásič požáru – opticko-kouřový / fire detector – smoke
- -SA spouštěcí tlačítko / start button
- -SB stop tlačítko / stop button
- -HA akustická signalizace 24V DC / acoustical alarm 24V DC
- -HL opticko-akustická signalizace 24V DC / visual-acoustical alarm 24V DC

V SOULADU S § 4, ODST. 3 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb, JE NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ VYHRAZENÝM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM. DLE § 5, ODST. 4 UVEDENÉ VYHLÁŠKY JE SPOLEČNOST TRASER CZ s.r.o., Vídeňská 102, 619 00 BRNO, VÝROBCEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ SE VŠEMI PRÁVNĚ STANOVENÝMI SOUVISLOSTMI. V SOULADU S § 5, 6, 7 A 10 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. PRO TUTO DOKUMENTACI VYMEZUJEME, ABY PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ, KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI A OPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚL POUZE VÝROBCE NEBO JÍM PROKAZATELNĚ PROŠKOLENÁ OSOBA S PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM VYSTAVENÝM VÝROBCEM.

REVIZE/REVISION:

| Č. ZM. NO. R. | DATUM/DATE: | POPIS ZMĚNY/DESCRIPTION REVISION: | VYPRACOVAL/ ELABORATED BY: | KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY: | SCHVÁLIL/ APPROVED BY: |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MĚŘÍTKO/SCALE: – – | VYPRACOVAL/ ELABORATED BY: | VAŇÁSEK | TYP SHZ/ TYPE SFS: INERGEN | POČET A4/ NUMBER A4: KOPIE/COPY: |
| | KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY: | VAŇÁSEK | DATUM/DATE: 07/2018 | STUPEŇ/ PHASE: DUR+DSP |
| | SCHVÁLIL/ APPROVED BY: | KRÁL | PROJEKT/PROJECT: Obnova Wintemitzových automatických mlýnů pro Východočeskou galerii v Pardubicích | – |
| TRASER | NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA | | ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.: D.1.4.H–22 | |

A2 prodl/6A4 (804x420)