









PRVLY EPS

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | ústředna EPS – hlavní |
|  | hlásic tlačítkový |
|  | požární hlásic bodový automatický |
|  | hlásic teplovní |
|  | požární hlásic bodový automatický |
|  | hlásic multisenzorový |
|  | požární hlásic bodový automatický |
|  | hlásic plamenné |

- | | |
|-----|------------------------------------|
| PBZ | řídící jednotka nasávacího systému |
| ↓↓↓ | hlásič EPS nasávacího systému |


- detekční nasávací otvor v trubce
nasávacího systému,
náhrada optickokouřového hlásiče

- poplachová signalizace (maják, siréna)

- elektronický dvierň zámek, funkce celodenní, třebaž z obou stran dvierň, zámek ovdádný EPS – odemknutí zámku při poplachu EPS. Tom káe to definuje PBR bude dník dvierň zajištění mechanicky pomíkovým kováním nebo hrazdou (viz. PD stavební části).

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV £0,000 =	
REVIZE:	POPIS ZMĚNY: DATUM: VYPRACOVAL:



AGENCE: OBNOVA WINTERNITZOVCŮCH AUTOMAT. MLÝNU PRO VYCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH		STUPĚN PD: DOKUMENTACE PRO UŽITÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		OBJEKT: AUTOMATICKÉ MLÝNNY PARDUBICE	
ORIGINÁTEL: Smetana Lukáš Ing. arch., Smetanová Mariana Mgr.		PROFESÍ: D.1.4.G - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	
MÍSTO STAVBY: Wintermlýnský automatické mlýny v Pardubicích Mezi moky, 530 03 Pardubice		ZÁKÁZKOVÉ ČÍSLO: 50476011-3	
GENERALNÍ PROJEKTANT: TRANSAT ARCHITEKTI Ing. Petr Všecká Havlíkova 196/53, 602 00 Brno tel.: +420 542 91 91 92 www.transat.cz, transat@shy.cz		AUTORIZACE:	
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. PETR VŠEČKA, autorizovaný architekt		DATUM: 8/2018	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR VŠEČKA		FORMÁT: 4 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		KÓPE:	
 INTAR a.s. Benešova 811/12, 602 00 Brno tel.: +420 543 402 211 www.intar.cz, info@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:125	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz		VÝKRES:	
VYPRACOVÁL: ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 50476011-3-D14G104	
		ČÍSLO VÝKRESU: 104	
		REVIZE:	
		EPS PŮDORYS 3.NP	