



PRVKY EPS

- gáštědno EPS–hlavní
- hlásiť tlačítkový
- požární hlásiť bodový automatický
- hlásiť tepelní
- požární hlásiť bodový automatický
- hlásiť multisenzorový
- požární hlásiť bodový automatický
- hlásiť plamene
- řídící jednotka nasávacího systému
- hlásiť EPS nasávacího systému
- detekční nasávací otvor v trubce nasávacího systému
- náhrada optickokouřového hlásiče
- poplachová signalizace (maják, sířeno)
- elektronický dveřní zámek, funkce noční režim.
- zámek ovládaný EPS –odemknutí zámku při poplachu EPS.
- Tam kde to definuje PBR bude únik dveřní zajištěn mechanicky
- ponikovým kováním nebo hrazdou (viz. PD stavební část).
- elektronický dveřní zámek, funkce celodenní, čtečka z obou stran dveří,
- zámek ovládaný EPS –odemknutí zámku při poplachu EPS.
- Tam kde to definuje PBR bude únik dveřní zajištěn mechanicky
- ponikovým kováním nebo hrazdou (viz. PD stavební část).

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A BEZ DOPRACOVÁNÍ DO STUPNĚ
PROVÁDĚČÍHO PROJEKTU NEMŮŽE BÝT URČENA PRO REALIZACI STAVBY



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 =

REVIZE:	POPIS ZMĚN:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
OBNOVA WINTERNITZOÝCH AUTOMAT. MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH		OBJEKT: AUTOMATICKÉ MLÝNY PARDUBICE	
INVESTOR:	Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Pardubice	PROFES: D.1.4.G - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	
OBJEDNATEL:	Smetana Lukáš Ing. arch., Smetanova Matěna Mgr.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 50476011-3	
MÍSTO STAVBY:	Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích Mezi mosty, 530 03 Pardubice	DATUM:	8/2018
GENERAČNÍ PROJEKTANT:	TRANSAT ARCHITECTI Ing. Petr Vysálek Havlíkova 156/53, 602 00 Brno tel.: +420 542 212 730 www.transat.cz, transat@vst.cz	FORMAT:	4 x A4
		KOPIE:	
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. PETR VŠETĚČKA, autorizovaný architekt	MĚŘITVO:	1:125
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR VŠETĚČKA		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bazdovna 831/7a, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz		
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz		
VÝKRES:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		50476011-3-D14G107	107
		REVIZE:	