



KUPAX00PK38U

**Krajský úřad  
Pardubického kraje**  
**OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 65362/2018/OŽPZ/PI

Spisová značka: SpKrÚ77395/2018/OŽPZ

Vyřizuje: Ing. Richard Pinkas

Telefon: 466026520

E-mail: richard.pinkas@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

**Ing. Petr Všečka****autorizovaný architekt****Havlíčková 53****602 00 Brno**

Datum: 15. 11. 2018

---

## Závazné stanovisko

Krajský úřad Pardubického kraje, v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon), vydává

budoucímu provozovateli:

Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice  
Kyjevská 44  
IČ: 70892822

pro místo provozu

dieselový agregát  
Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích  
Mezi mosty  
530 03 Pardubice

umístěnou na parcele. p. č. 1617/2 (budova bez čp.), katastrální území Pardubice,

k umístění a stavbě vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší budovaného v rámci akce „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro východočeskou galerii v Pardubicích“ dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší toto **závazné stanovisko**.

Jedná se o instalaci nového záložního zdroje elektrické energie, dieselového agregátu (DE450kVA), poháněného **pístovým naftovým spalovacím motorem**. Jedná se tedy o umístění a stavbu, dle kódu 1.2. přílohy č. 2 k zákonu, vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.“.

Krajský úřad Pardubického kraje po prostudování předložených podkladů s umístěním stavbou výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší v uzavřeném objektu provozovny **souhlasí**.

### **Odůvodnění**

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 6. 11. 2018 od Ing. Petra Všečky, autorizovaného architekta, IČ: 49933027, se sídlem Havlíčkova 53, 602 00 Brno zastupujícího budoucího provozovatele na základě přiložené plné moci žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění a stavbě vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší budovaného v rámci akce budovaného v rámci akce „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro východočeskou galerii v Pardubicích“. Jedná se o instalaci nového záložního zdroje elektrické energie, dieselového agregátu (DE450kVA), jehož součástí je pístový spalovací motor, palivo motorová nafta . Jedná se tedy o umístění a stavbu, dle kódu 1.2. přílohy č. 2 k zákonu, vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.“ Předpokládaná doba provozu 50-100 hodin za rok.

Spolu s žádostí obdržel krajský úřad projektovou dokumentaci zpracovanou pro územní a stavební řízení v srpnu 2018, Krajský úřad proto s instalací dieselagregátu v přízemí budovy souhlasí a upozorňuje žadatele na povinnost podat před zahájením provozu žádost o vydání povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona.

### **Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

**Ing. Martin Vlasák**  
vedoucí odboru životního prostředí  
a zemědělství