

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

1.1. Název veřejné zakázky	Transformace DNH Rychmburk II, Tyršova 389, Skuteč - stavební úpravy
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
1.5. Limit veřejné zakázky	Podlimitní

Pardubický kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám tímto oznamuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k následující žádosti dodavatele doručené po termínu (§54 a §98):

Žádost ze dne 4. 1. 2019:

„Dobrý den,

prosíme o dodatečnou informaci k zakázce: Transformace DNH Rychmburk II, Tyršova 389 Skuteč-
stavební úpravy.

Dle výpisu prvků je uvedena specifikace plastových oken jako 3 komorový profil šíře 70mm s dvojsklem bez udání součinitele prostupu tepla. V technické zprávě je 7 komorový profil s trojsklem o šíři 80mm a součinitelem prostupu tepla max 0,9. Prosíme tedy o informaci, co platí a pokud platí druhá alternativa, zda je možno použít 6 komorový profil při dodržení požadavku na maximální součinitel prostupu tepla. Domníváme se, že o šíři 80 mm se ani 7 komorový profil nevyrábí.

Děkuji.

K uvedené žádosti zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Zadavatel upřesňuje specifikaci plastových oken: 6 komorový profil šíře 82 mm s trojsklem, součinitel prostupu tepla $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zadavatel upravil v zadávací dokumentaci v části D.1.1.a) Technickou zprávu a výkres č. 27 Výpis prvků v části D.1.1.b)

Přílohy:

D.1.1.a) Technická zpráva

D.1.1.b) č. 27 Výpis prvků

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace se posouvá lhůta pro podání nabídek do 15. 1. 2019 do 09:30 hod.

V Pardubicích 8. 1. 2019

Ing. Roman Ištváněk
oddělení přípravy a realizace investic