



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 16. 1. 2019

SpKrÚ Pk 41294/2016

Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, domov mládeže
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 41294/2016
Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Žádost dodavatele ze dne 14. ledna 2019

Dne 14. ledna 2019 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující dotaz:

Dobrý den,

prosím Vás o dodatečnou informaci k zakázce Realizace úspor energie – SŠ Obchodu, řemesel a služeb Žamberk.

- 1) V PD je uvedena tl. kamenného obkladu 4 cm, v popisu položky č. 26 je uvedená tl. 5 cm. V poznámce je zase uvedena tl. 4 cm. Se kterou tloušťkou obkladu se má počítat?*
- 2) U kamenného obkladu je pak v PD uvedena výměna 35 % materiálu – skladba SO 01. Ve výkazu se uvádí 55 %. S čím má být počítáno?*
- 3) Prosím o uvedení tloušťky korunní římsy kamenného soklu. Nikde není uvedena. Má se uvažovat se 100% výměnou pískovce římsy?*
- 4) Ve výpisu oken u položek O29 a O31 (francouzská okna) je dle fotodokumentace stávajících oken vnitřní dřevěné zábradlí. Má být v dodávce těchto výrobků také nové zábradlí, nebo se má zpětně osadit stávající? Kde je to ve výkazu zohledněno?*

Odpověď zadavatele:

- 1) U kamenného obkladu je uvažováno s tl. 4 cm, jak je správně uvedeno v PD a popise položky. Přílohou této dodatečné informace je i nový výkaz výměr, kde je název položky opraven
- 2) Platí údaj z výkazu výměr, tedy výměna 55% materiálu
- 3) Tloušťka korunní římsy je uvažována 10 cm, ve výkazu výměr je v daném množství uvažováno s výměnou v rozsahu 100%
- 4) Položka O29 a O31 jsou francouzská okna, u nichž je navržena výplň z bezpečnostního skla s demontáží stávajícího zábradlí bez náhrady či zpětného vrácení

Vzhledem k obsahu dodatečné informace, že s uveřejněním této informace dochází k drobné změně zadávací dokumentace, kdy je předložen upravený výkaz výměr, rozhodl zadavatel, že lhůta k podání nabídek bude prodloužena do 23. 1. 2019 do 11:00 hodin.

Příloha: Upravený výkaz výměr

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele