

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

1.1. Název veřejné zakázky	Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí
1.2. Identifikační údaje o zadavateli Název Sídlo IČ	Pardubický kraj
	Komenského nám. 125, Pardubice
	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
1.5. Limit veřejné zakázky	Podlimitní

Pardubický kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám tímto oznamuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k následující žádosti dodavatele:

Žádost ze dne 21. 1. 2019:

„Dobrý den,

ve výkazu výměr D1.5.1 1 je uvedeno kanalizační potrubí jako PP SN16 zatímco v situaci technické zprávy jako PVC. Prosím o vyjasnění. Děkuji“

K uvedeným žádostem zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Zadavatel sděluje, že je platné provedení dle soupisu prací – zadání, tj. kanalizační potrubí PP SN16.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace nedochází ke změně termínu pro podání nabídek.

V Pardubicích 22. 1. 2019

Ing. Roman Ištváněk
oddělení přípravy a realizace investic