



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Ja/2017/v,k/779

VYŘIZUJE: Ing. Janoušek

DATUM: 16.5.2017

Ivana Votavová

Na Brázdách 6

530 02 Pardubice - Staročernsko

Věc: Pardubice, Kyjevská – Nemocnice Pardubice, budova psychiatrie – vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Předložená dokumentace řeší návrh výstavby nového pavilonu psychiatrie v areálu nemocnice v Pardubicích.

Objekt bude napojen na vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace provozované pardubickou nemocnicí za fakturačním vodoměrem. V blízkosti stavby na sousedním pozemku p.č. st. 99 je umístěn věžový vodojem 840 m³. Pozemek a vodojem je vlastněn VAK Pardubice, a.s. a provozován nemocnicí Pardubice. Stavba vodojemu je zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek. Ke stavbě vydal MmP, úsek památkové péče souhlasné stanovisko.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením stavby budou vytyčeny sítě a zařízení v majetku a správě VAK.
2. V rámci stavby bude respektováno ochranné pásmo veřejného vodovodu.
3. Používání mechanizace v ochranném pásmu bude omezeno, pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět.
4. Kabely požadujeme umístit mimo ochranné pásmo. Pokud toto nelze splnit, musí být v místě souběhu dodrženy min. vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005.
5. V místě křížení kabelu s vodovodem bude kabel uložen do chráničky. Tato se provede v délce 1 m od vnějšího obrysu vod. potrubí po obou stranách.
6. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
7. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
8. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

Platnost vyjádření do 05/2018.

Na vědomí: p. Vojtěch

Spis: Nemocnice

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS V HK, oddíl B, vložka 999

TEL. 466 798 448
FAX. 466 304 643
e-mail: pavel.janoušek@vakpce.cz
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631