

# Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

## Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Č.j.: HSPA-10-893/2017-Šk

Pardubice 28. července 2017

Počet listů: 1

Příloha(y): 1+2sv

Ivana Votavová  
Inženýrská činnost v investiční výstavbě  
Na Brázdách 6  
530 02 Pardubice – Staročernsko

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Romana Škrabálková, tel. 950570354, fax 950570105,  
e-mail romana.skrabalkova@pak.izscr.cz

Název stavby: **NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie**

Místo stavby: **areál Pardubické nemocnice k.ú. Pardubičky**

Stavebník - investor: **Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevska 44, 532 03 Pardubice**

Předložený druh dokumentace: **stavební řízení**

Jméno a příjmení zpracovatele požární bezpečnostního řešení z 07/2017: **Ing. Jaroslava Seidlová, ČKAIT 0601815**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. května 2017 a doplněnou 19. července a 26. července 2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

- Podmínky:**
- 1. Veškeré změny v projektové dokumentaci týkající se požární bezpečnosti stavby budou projednány s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.*
  - 2. Před započatím užívání stavby požadujeme provedení koordinačně – funkční zkoušky. HZS Pardubického kraje bude přizváno ke koordinačně – funkční zkoušce (ve smyslu čl. 4.8.4 ČSN 73 0875:2011) elektrické požární signalizace a jí ovládaných prvků. Konání koordinačně – funkční zkoušky musí být HZS Pardubického kraje ohlášeno v dostatečném předstihu.*
  - 3. Samočinné hlásiče požáru budou umístěny ve všech prostorech s požárním rizikem (samočinné hlásiče požáru chybí např. v místnosti č. 0.3.11 – sklad, 0.3.10 – úklid, 0.3.09 – datové centrum) dle čl. 4.2.4 ČSN 73 0875.*

4. Budou sjednoceny hodnoty velikosti požárně nebezpečného prostoru v textové a výkresové části požárně bezpečnostního řešení.
5. Do textové části požárně bezpečnostního řešení bude konkrétně stanoveno, které požární úseky budou vybaveny vnitřním odběrním místem požární vody dle čl. 4.1 ČSN 73 0873.
6. Vnitřní odběrní místa požární vody budou umístěny tak, aby jejich použití nebránilo uzavření požárních uzávěrů otvorů při požáru – čl. 5.5.8 ČSN 73 0810.
7. Bude provedeno značení potrubí vzduchotechnického zařízení dle § 9 odst. 5) vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
8. Bude provedeno značení směru úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný dle čl. 9.16 ČSN 73 0802.
9. Větrání chráněných únikových cest typu B bude splňovat požadavky čl. 9.4.5 ČSN 73 0802.

#### Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


#### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



  
kpt. Ing. Romana Škrabálková  
vrchní komisař  
oddělení stavební prevence, KČ a ZPP  
HZS Pardubického kraje  
Krajské ředitelství