

## Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 2

podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel</b>	<b>Pardubický kraj</b>
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
zástupce ve věcech technických:	<b>Ing. Jaroslav Hron;</b> <a href="mailto:jaroslav.hron@pardubickykraj.cz">jaroslav.hron@pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	<b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b> <a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	<b>stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení</b>
<b>Zahájení řízení:</b>	dne 29.1. 2019 oznámením ve VVZ

V Mostě, dne 11.2. 2019

**Zadavatel obdržel dne 6.2. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.**

„Dobrý den,

*V rámci veřejné zakázky NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie bychom se rádi dotázali na níže uvedené otázky.*

**Dotaz č. 1:** Typ dlažby P4 uvádí rozměr 600×600mm popř. 300×300mm. Způsob montáže a cena vlastní dlažby je značně odlišná pro rozměr 600×600mm a pro rozměr 300×300mm. Žádáme o jednoznačné stanovisko, jaký rozměr má být oceněn.

**Dotaz č. 2:** Typ dlažby P4.1 dle technické zprávy požaduje protiskluznost R10/B, ale dle výkazu výměr R9. I tento typ dlažby uvádí rozměr 600×600mm popř. 300×300mm. Žádáme o jednoznačné stanovisko, jaký rozměr má být oceněn a jaká je požadovaná protiskluznost.

**Dotaz č. 3:** Typ dlažby P9 uvádí v technické zprávě rozměr 600×300mm popř. 300×300mm. Způsob montáže a cena vlastní dlažby je značně odlišná pro rozměr 600×300mm a pro rozměr 300×300mm. Dle výkazu výměr je jednoznačně určen rozměr 300×300mm, dle tabulky podlah rovněž. Žádáme o jednoznačné stanovisko, jaký rozměr má být oceněn – platí výkaz výměr?

**Dotaz č. 4:** Ve výkazu výměr je dlažba ozn. P9.1. Technická zpráva s takovou dlažbou vůbec neuvažuje. Je tento typ dlažby předmětem plnění? Žádáme o upřesnění.

**Dotaz č. 5:** Ve výkazu výměr je dlažba ozn. P4.1-1 a P4.1.2. Technická zpráva s takovou dlažbou vůbec neuvažuje. Je tento typ dlažby předmětem plnění? Navíc má tato dlažba opět alternativu v rozměru. Žádáme o upřesnění.

**Dotaz č. 6:** Ve výkazu výměr jsou sokly k dlažbám. Žádáme o upřesnění rozměrů soklů.

**Dotaz č. 7:** Ve výkazu výměr je sokl k dlažbě P6. Tuto dlažbu jsme však ve výkazu výměr neobjevili. Žádáme o upřesnění.

**Dotaz č. 8:** V technické zprávě je dlažba ozn. P5. Tuto dlažbu jsme však ve výkazu výměr neobjevili, i když se s ní ve výpočtu výměry pro penetraci, vyrovnání a spárování uvažuje. Žádáme o upřesnění.“

### **Odpovědi:**

**ad 1)** rozměr upřesněn, viz výkres barevnosti podlah - 600x600 mm - upřesněno i v současně uveřejňovaném upraveném VV

**ad 2)** ve výkazu výměr je označení P4 a P4-1 (obojí se týká specifikace P4). Rozdělení je pouze dle barevnosti dlažby - správně uveden proti skluz R9.

**ad 3)** rozměr upřesněn, viz výkres barevnosti podlah - 300x300 mm - upřesněno i v současně uveřejňovaném upraveném VV

**ad 4)** specifikace viz výkres barevnosti podlah - Typ P9.1 - keramická dlažba - slinutá neglazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, chemicky odolná, odolnost proti opotřebení min. PEI 5; protiskluzná R9, 300x300 mm, sokl

**ad 5)** jedná se o povrch P4.1 - podrozdělení P4.1-1 a P4.1-2 je dle barevnosti povrchu, rozměr upřesněn viz výkres barevnosti podlah - 600x600 mm - upřesněno i v současně uveřejňovaném upraveném VV

**ad 6)** výška soklů 90 mm.

**ad 7 a 8)** viz současně uveřejňovaný upravený VV

**V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, resp. uveřejněním upraveného výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, kdy nová lhůta činí 5.3. 2019 do 10.00 hod.**

**Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát**

**v z. Pardubického kraje**