

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Aneta Šiklová; aneta.siklova@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	„Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy sociálních zařízení“
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / zakázka malého rozsahu
Zahájení řízení:	dne 12.2. 2019 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 15.2. 2019

Zadavatel obdržel dne 14.2. 2019 následující dotaz, na který podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.

„Dobrý den, žádáme o vysvětlení podlah z PVC.

Technická zpráva neodpovídá tabulce.

V tabulce PVC S NÁŠLAPEM 0,7MM—tj . heterogen.

Ve zprávě je jasně homogen celoprobarvený—ještě by tam mělo být uvedeno do mokrych prostor.

V tabulce nějaký sokl 80mm + sokl

V navrženém stavu – je všude fabion 100mm.“

Odpověď:

Sokl 100 mm bude tvořen vytažením vinylu přes lištu (obvodový fabion). Podlaha je homogenní.

V současně uveřejňovaném upraveném rozpočtu je také upravena výška soklu, položka 129, a dále položka 70.

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, resp. uveřejněním upraveného výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, kdy nová lhůta činí 26.2. 2019 do 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje