

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 22.2.2019

ZADAVATEL: Pardubický kraj
Sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený: JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtmán
IČO: 70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Modernizace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

Ve výzvě k podání nabídek je uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7 423 880,93 Kč bez DPH, na profilu zadavatele je uvedena cena 8 982 896,- Kč bez DPH. Která z uvedených předpokládaných cen je správná?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Předpokládaná hodnota zakázky: 7 423 880,81 Kč bez DPH, 8 982 895,78 Kč s DPH.
Zadavatel opravuje údaj uvedený na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 14 kód R00101 úprava objízdné trasy 1500 m². Může zadavatel přesněji specifikovat co má položka obsahovat? (frézování tl. ?, asfaltový beton tl. ?, postřik ?, zpevnění krajnic ?)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel přílohou tohoto Vysvětlení přikládá nový položkový rozpočet a nové výkresy.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto dvě položky asfaltobetonových vrstev:

71	R	577143131	Asfaltový beton ABJ I z modifikovaného asfaltu tl 50 mm š do 3 m	M2	338,000
72	R	577144131	Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 50 mm š do 3 m	M2	338,000

V projektové dokumentaci jsou ovšem uvedeny jiné typy asfaltových vrstev a jiné tloušťky:

vozovka na mostě ACO 11 tl. 50 mm, ACO 8 tl. 40 mm

vozovka nad přechodovými klíny ACO 11 tl. 50 mm, ACO 8 tl. 40 mm

vozovky před a za mostem ACO 11 tl. 40 mm, ACO 11 tl. 40 mm v technické zprávě, ACO 11 tl. 40 mm , ACP 16+ tl. 70 mm

Může zadavatel upřesnit, jaké asfaltové souvrství se má ocenit, případně doplnit položky a upravit výměry?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel přílohou tohoto Vysvětlení přikládá nový položkový rozpočet a nové výkresy.

Dotaz č. 4:

Pakliže bude upraven výkaz výměr na základě dotazu č. 3, je nutno upravit i položky č. 69 a 70

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel přílohou tohoto Vysvětlení přikládá nový položkový rozpočet a nové výkresy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Položky č. 11 a č. 13 v položkovém rozpočtu nebudou oceněny. Zadavatel mění bod 10.1 Výzvy následovně:

10.1 Dodavatel vyplní a ocení všechny položky soupisu prací s výkazem výměr s výjimkou položek č. 11 a č. 13 objektu SO 000 - Všeobecné položky, vedlejší způsobilý výdaj (ocenit nulou) a výslednou cenu doplní do Prohlášení o přijetí smluvních podmínek (příloha č. 5 výzvy). Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona mění lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 8.3.2019

Hodina: 14:00

Otevírání nabídek se uskuteční:

Datum: 8.3.2019

Hodina: 14:00

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz