



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti
2.01	UČEBNÍ POMŮCKY
2.02	UČEBNA



Legenda:

TV202 Kruhová textilní výúst šitá na míru Ø200 mm, průtok 700 m³/h, délka 8875 mm, výúst z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934–1), požární odolnost – třída B–s1, d0 dle ČSN EN 13501–1+A1:2010, teplotní odolnost –60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330–2000, vhodná pro čisté prostory – třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644–1), pratelná v pračce, barva dle výběru provozovatele, výúst opatřena rovnoměrnou směrovou mikroperforací oblast 90°–180°, výúst zavěšena na lanka

----- Příznané potrubí vytápění z uhlíkové oceli spojované lisováním opatřené 25–ti mm tepelné izolace

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Filip Stráček	vypracoval: Filip Stráček	kontroloval: Jiří Svoboda	dokumentace: DPS
zakázka: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			číslo zakázky: Z180612
objekt: SO 01 - hala, dílny			datum: 10/2018
díl: D.1.4.d) Technika prostředí staveb - Vytápění			měřítko: 1:50
výkres: PŮDORYS 2NP			formátů: 4xA4
			změna: ---
			část: UT
			č. přílohy: 04
			č. výřezu: ---