DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH.



Místnost	1.17	1.17	1.17	1.18	1.09	1.08	1.05	2.02
Název	VZT–110	VZT–117	VZT–106	VZT–118	VZT–109	VZT–108	VZT–104	VZT–202
Příkon kW	1,5	0,3	1,5	0,3	0,3	0,5	0,95	0,3
Poznámka								

POZNÁMKA:

- PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI2 A JISTIČE FA2.1 AŽ 2.5 NEBUDOU INSTALOVÁNY. NA UVOLNĚNÉ MÍSTO BUDOU INSTALOVÁNY JISTIČE FA48.1 AŽ FA48.8 PRO NOVÉ ZAŘÍZENÍ VZT.
- OSTATNÍ ZAPOJENÍ (NENÍ ZAKRESLENO) JE BEZ ÚPRAV.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- –IZOLACÍ, KRYTEM

OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- –AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
- –OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM,
- –OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,
- –DOPLŇKOVOU OCHRANOU:
  - –DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
  - –PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

astalon spol. s r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Mgr. Petr Šroll	Mgr. Petr Šroll	Ing. Helena Bydžovská	číslo zakázky:	Z180612
			datum:	10/2018
			měřítko:	---
			formátů:	3xA4
			změna:	

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice**
zakázka:	**Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen**
objekt:	SO 01 - hala, dílny
díl:	D.1.4 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace
výkres:	**Doplnění rozvaděče RH.**

část:	č. přílohy:	č. výtisku:
EL D	03	