








Č.	Název místnosti
1.01	CHODBA
1.02	UMÝVÁRNA UČŇI
1.03	WC UČŇI
1.04	UČEBNA
1.05	SKLAD DKP
1.06	DÍLNA
1.07	MANIPULAČNÍ PROSTOR
1.08	DÍLNA ZÁMEČNÍKŮ
1.09	KANCELÁŘ MISTRŮ
1.10	DÍLNA POTRUBAŘŮ
1.11	DÍLNA SVÁŘENÍ PLYNEM
1.12	SKLAD SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ
1.13	DÍLNA EL. SVÁŘENÍ
1.15	SKLAD NÁRADÍ
1.16	EL. ROZVADĚČE
1.17	UČEBNA
1.18	UČEBNA INSTALACE SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Potrubi:

- | | |
|---|--|
|  | Kruhové oceľové pozinkované spiro
potrubí spojované na vsuvky |
|  | Kruhové oceľové pozinkované spiro potrubí spojované na vsuvky, potrubí opatrené
25-ti mm kaučukovým lepením izolácie alebo izolácie minerálnej vaty tl. 40 mm |
|  | Kruhová textílna výstučka opatrená mikroperforáciou
pre rovnomernú distribúciu vzduchu a tepla po hale |
|  | Dopojenie jednotky pomocou
hlukové izolovanej Al hadice |



	projaviteľ FIP Štúdok	vyrábateľ FIP Štúdok	kontrolátor Jiří Svoboda	dokumentácia DPS
	objekt D. 1.4.302 Pásovec C. 234509 C. 234509			číslo zakázky 21806/2
	staviteľ Parkubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			datum 10/2018
	objekt SO.01 - hala, dlahy D.1.4.C.1 Technická prostředí staveb - Vozduchtotechnika			realizácia 1:50
objekt PÚDORYS INP				formát 14x44
				měřítko ---
			část D	č. přílohy 01
				č. výkresu ---