




- DRÁT AlMgSi 8mm
- SS - SPOJOVACÍ SVORKA
- SK - KŘÍŽOVÁ SVORKA
- SZ - ZKUŠEBNÍ SVORKA
- SP - PŘÍPOJOVACÍ SVORKA (OKAPOVÝ ŽLAB)
- SR - SPOJOVACÍ SVORKA - DRÁT - PÁSEK (PASIVNÍ OCHRANA SVORKY)
- SJ - SVORKA K JÍMACÍ TYČI
- JT - JÍMACÍ TYČ

POZNÁMKA

- TRÍDA OCHRANY LP3 III.
- KOMBINACE OCHRANNÉHO ÚHLU A MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY.
- JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE ODĚLENÁ, UMÍSTĚNA MINIMÁLNĚ 100mm NAD STŘECHOU NA BETONOVÝCH PODPERACÍCH.
- KRYTINA STŘECHY JE HORLAVÁ, PODPĚRY NESMÍ BRÁNIT OTOKU VODY.
- VÝŠKA JÍMACÍHO KANÁLU NA 1M VÝŠKY BUDE MINIMÁLNĚ ODĚLENÁ, JÍMACÍME PŘEVÝŠJÍCÍ KANÁL MINIMÁLNĚ O 500mm. JÍMACÍ BUDE KANÁL PŘÍPĚVNĚ IZOLÁČNÍ TYČÍ 500mm.
- OSTATNÍ KOMÍNY JSOU V OCHRANNÉM ÚHLU SAMOSTATNÝCH JÍMACÍCH.
- STĚNY JSOU PŘEVEDENY Z HORLAVÉHO MATERIÁLU, PROTO BUDE SVODY VEDENY MINIMÁLNĚ 100mm OD STĚNY.
- Z ŽEMĚ BUDE DRÁT UMÍSTĚN V OCHRANNÉ TRUBCE A VYBAVEN ZKUŠEBNÍ SVORKOU A ČÍSLEM.
- JÍMACÍ SOUSTAVA A SVODY BUDE PŘEVEDENA Z DRÁTU A1M/S3 8mm.
- BLESKOVOD BUDE PŘEVEDEN V SOULADU S ČSN 62 305.



	projektovateľ: Mgr. Petr Štróbl	vypísač/cena: Mgr. Petr Štróbl	kontrolovateľ: Ing. Helena Bydzicková	dokumentácia: DPS
	Hôrka 54, 530 02 Pardubice tel.: 27542009, fax: 012/27542009			číslo zakázky: 7180612 datum: 12/2018 podpis: 140 formát: 102x4 změna: 0
staviteľ: zákazník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen			
objekt:	SO1 - hala, dílny			
dl:	D.1.4 - Technika prostedí staveb - zabavení silnoproudé elektroinstalace			
výkres:	Bleskovod			
			č. výkresu: EL	č. přílohy: 05