

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Mgr. Pavel Semerád; pavel.semerad@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 29.1. 2019 oznámením ve VVZ

V Mostě, dne 6.3. 2019

Zadavatel obdržel dne 4.3. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.

1) „Prosím o kontrolu množství ve výkazu výměr list D1 – 01.4.SL – Elektronická komunikace. Domníváme se, že ve VV jsou chyby viz. níže“

VV Dle zadavatele:

57	K	Pol534	Licence klient. konfiguračního SW (monitoring, statistiky, události, konfigurace)	lic.	20,000
58	K	Pol535	Licence přepážk.aplikace na 1 PC (13-19 instalací)	kus	17,000
118	K	Pol596	Kabel F/UTP CAT.6A DCA-S2-D2-A1, volně/zatažení	m	33 450,000

Správné množství (označeno barevně) – dle dodavatele elektro:

57	K	Pol534	Licence klient. konfiguračního SW (monitoring, statistiky, události, konfigurace)	lic.	1,000
58	K	Pol535	Licence přepážk.aplikace na 1 PC (13-19 instalací)	kus	20,000
118	K	Pol596	Kabel F/UTP CAT.6A DCA-S2-D2-A1, volně/zatažení	m	28 750,000

“

Odpověď:

pol. 57 58: kusy byly opravené ve výkazu výměr ze dne 26.2.2019.

pol. 118: délkové množství kabelů F/UTP 33450 m je určeno z výkresové části PD SLP. V množství, uvedeném ve výkazu výměr, jsou započteny mimo horizontálních délek i výškové přechody mezi jednotlivými podlažími a také nutná délková rezerva v datovém rozvaděči a prořezy.

2) „VV Dle zadavatele:

127	K	Pol605	Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125, oboustranné rozpárování a zapojen	m	96,000
129	K	Pol607	Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125	m	96,000
197	K	Pol605	Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125, oboustranné rozpárování a zapojen	m	48,000

198	K	Pol607	Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125	m	48,000
-----	---	--------	---	---	--------

Správné měrné jednotky (označeno barevně) - dle dodavatele elektro:

127	K	Pol605	Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125, oboustranné rozpárování a zapojen	kus	96,000
129	K	Pol607	Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125	kus	96,000
197	K	Pol605	Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125, oboustranné rozpárování a zapojen	kus	48,000

198	K	Pol607	Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125	kus	48,000
-----	---	--------	---	-----	--------

“

Odpověď:

pol. 127, 129, 197, 198: měrná jednotka byla upravena v přiloženém výkazu výměr. Měrnou jednotkou u těchto položek nejsou ani metry ani kusy, jsou to vlákna (jedná se o zakončení a měření jednotlivých optických vláken ve vícevláknovém optickém kabelu).

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, resp. uveřejněním upraveného výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, kdy nová lhůta činí 14.3. 2019 do 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje