

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Květoslava Michalová; kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	„Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny“
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / malého rozsahu
Zahájení řízení:	dne 25.2. 2019 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V Mostě, dne 7.3. 2019

Zadavatel obdržel dne 5.3. 2019 prostřednictvím profilu následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.

1) „Dobrý den, tímto prosím o vysvětlení ZD na akci „Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny“

V technické zprávě na str. 9 je uveden požadavek na vybavenost oken v přízemí protislunečními fóliemi. Prosíme o uvedení referenčního výrobku. Jde tu o soubor mnoha vlastností, které mají fólie splňovat, a my jako uchazeči nemáme tušení, který konkrétní výrobek tyto všechny vlastnosti splní. Když už bychom objevili na trhu výrobek, který se svými vlastnostmi přibližuje k požadovaným, neznáme toleranci, ve které se každá jednotlivá vlastnost může pohybovat. Jako příklad můžeme uvést požadovanou vlastnost "snížení sluneční energie o 80%", kde nevíme, jestli vyhovíme hodnotou 77% nebo 83%... a tak podobně u každé další požadované vlastnosti. Dále upozorňujeme na to, že již vlastní zasklení bez fólií má svůj prostup, absorpci a odraz pro sluneční energii, viditelné spektrum a UV záření.

Chceme se tedy ujistit, zda uvedené vlastnosti platí pro prosklení jako celek nebo jen pro fólie.

Prosíme tedy o uvedení referenčního výrobku, tolerancí vlastností a uvedení, zda se vlastnosti týkají jen fólie nebo celého zasklení.“.

Odpověď:

S ohledem na dodržení zásad uvedených v § 6 ZZVZ, zejména pak zákazu diskriminace zadavatel uvádí, že k zasláné žádosti o vysvětlení nelze uvést konkrétní referenční výrobek, byť by byl uveden jako příklad. Požadované vlastnosti se týkají pouze folie. Jedná se o exteriérové (venkovní) protisluneční fólie, které se instalují se na vnější stranu skla z exteriéru. Zadavatel upřesňuje, že požadované vlastnosti např. "snížení sluneční energie o 80%" je předepsáno jako minimální, tzn. 77% je nevyhovující.

2) „Dále prosím o informaci, zda otvírání obálek bude veřejné.“.

Odpověď:

Otvírání obálek je neveřejné.

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, resp. upřesněním zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, kdy nová lhůta činí **20.3. 2019 do 10.00 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje