

Vysvětlení zadávací dokumentace

podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Roman Ištvanek; roman.istvanek@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 27.2. 2019 oznámením ve VVZ

V Mostě, dne 7.3. 2019

Zadavatel obdržel dne 5.3. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.

Dotaz:

„Žádám Vás tímto o doplnění PD o projektovou dokumentaci na vytápění, kterou jsem nenašel v zadávací dokumentaci.“

Odpovědi:

Vytápění je součástí vzduchotechniky. Navržený systém bude jak pro větrání, tak pro vytápění objektu. Více viz Technická zpráva vzduchotechniky, součástí které je i technická zpráva pro vytápění staveb.

Dotaz:

„Dobrý den, požádám Vás o vysvětlení ke požárnímu žebříku:

- Co je požární „kompozitní“ žebřík?
- Tvar a rozmístění nerezových kotevních patek – je nějaké omezení na umístění, proč nerezové?
- Povrchová úprava žebříku – nespecifikováno – nátěr, pozink, ...?
- Co je myšleno „D“ profilem?
- Svíslá výplň ochranného koše U profil 40 není normalizován, je možno obnout, ale proč tento požadavek. Většinou se používá pouze pásovina !?“.

Odpovědi:

Žebřík určený pro pevnou montáž je příčlový se dvěma štěřiny, ocelový žárově zinkovaný s ochranným bezpečnostním košem, v souladu s ČSN 74 3282. Pevná kotva do zdi, rozteč mezi nimi max. 2000 mm, mezi vnějším lícem příčle a stěnou za žebříkem bude vzdálenost min. 200 mm. Oblouk zádové ochrany (třmen) po max. 1500 mm, průměr koše 700 mm, min. 5 podélných prutů uvnitř třmenu ve stejné vzdálenosti. Štěřiny i koš budou minimálně 1 100 mm nad výstupní úroveň. Spodní úroveň koše 2,8 m nad zemí. Konec štěřinů bude mít sklon 75° směrem k výstupu, se snadno uchopitelným madlem.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje aktualizovaný výpis výrobku, viz příloha 18 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.

Zadavatel dále obdržel dne 6.3. 2019 následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.

Dotaz:

„Dobrý den,

žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně u výkazu výměr architektonicky stavební části u položky č. 146 D+M ocelová konstrukce pro VZT jednotky (vč. nátěru), kde chybí podrobnější specifikace ocelové konstrukce. Prosíme doložit výkres. Dále ve složce s projektovou dokumentací chybí stavebně konstrukční část (složka je prázdná).“.

Odpověď:

Dodávka a montáž ocelová konstrukce VZT - tj. nová konstrukce pro jednotky VZT. Více viz částečný ŘEZ B-B (výkres č. 10) a Půdorys 1NP navržený stav, místnost č. 1.17 (výkres č. 07).

Stavebně konstrukční část není obsažena, ani obsažena nebude. Nebyla potřeba řešit, omylem uveden ve struktuře prázdný adresář.

Dotaz:

„Dobrý den,

prosím o upřesnění otevírání platových oken pomocí pákového ovladače. Např. u výrobku 01 je uvedeno: PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 11200x3300, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE OKEN. Domníváme se, že pákovým ovladačem jde ovládat pouze okno sklápěcí, nikoli plně otevíravé.“.

Odpověď:

Okna budou pouze sklápěcí. Zadavatel opravil Výpis oken, viz příloha 15 VÝPIS OKEN.

S ohledem na povahu odpovědí, resp. vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje