

B2, B4, B6 - elektrický akumulační ohřívač vody 160l, 2000W.
SO2 - světelný obvod pro sociálky dívek 1.-3.N.P.
CY6 - vodič pro pospojování el. boilerů
HR - hlavní rozvaděč objektu (1.N.P.)

- svítidlo LED, přisazené, stropní 36W, 4000k, min.IP30.
- svítidlo LED, přisazené, stropní 16W, 4000K, min.IP30.
- svítidlo nouzové, nástěnné, LED 4W/3h.min.IP30
- vypinače vestavný 230V/10A, s ráměckem a klapkou, barva bílá.
- stoupací vedení kanalizace k WC v 1.- 3.N.P.

Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou, vypinače umístěny ve výšce 130 cm N.P.
Kabely přivedeny podél stoupaček kanalizace, které budou obezděny. (z 1.P.P. až do 3.N.P.)
Elektroinstalace v umývacích prostorách dle ČSN 332130,ed.3

Vnější vlivy: dle ČSN 332000-4-41,ed.2,Z1
a ČSN 332000-5-51,ed.3
prostory normální (WC učitelky, úklid)
prostory nebezpečné (WC dívky, předsíň dívky)
Napěťová soustava: 3NPE,50Hz.AC,230/400V TNS

Gymnázium a SOŠ Přelouč
Rekonstrukce sociálního zařízení
Obránců míru 1025, Přelouč

Projektant: Eisner Ladislav Datum: IX.2018

Elektroinstalace 1.N.P. WC dívky č.v. 18/0911