



Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou, vypínače umístěny ve výšce 120 cm N.P. Kabely přivedeny podél stoupaček kanalizace, které budou obezpečeny (z 1. P.P. až do 3. N.P.)

Elektroinstalace v umývacích prostorách dle ČSN 332130, ed. 3

Vnější vlivy: dle ČSN 332000-4-41, ed. 2, Z1 a ČSN 332000-5-51, ed. 3

prostory normální (WC učitelé, úklid)

prostory nebezpečné (WC chlapci, předstíň chlapci)

Napěťová soustava: 3NPE, 50Hz, AC, 230/400V TNS

Gymnázium a SOŠ Přelouč
Rekonstrukce sociálního zařízení
Obránců míru 1025, Přelouč

Projektant: Eisner Ladislav Datum: IX. 2018

Elektroinstalace 1. N.P. WC chlapci č. v. 18/0912