

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

|   |      |  |                                    |                                 |            |      |
|---|------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------|------|
| Konzervatoř Pardubice - NÁVRH<br>(Sukova třída 1260 Pardubice 530 02)   |      |  |                                    | Hodnocení obálky<br>budovy      |            |      |
| Celková podlahová plocha $A_c = 68\,217\,480,0\text{ m}^2$  |      |  |                                    | stávající                       | doporučení |      |
| <div><div>CI Velmi úsporná</div><div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div><div>F</div><div>G</div></div><div>0,5</div><div>0,75</div><div>1,0</div><div>1,5</div><div>2,0</div><div>2,5</div></div><div>Mimořádně ne hospodárná</div></div> |      |  |                                    | 0,96                            |            |      |
| KLASIFIKACE   |      |  |                                    |                                 |            |      |
| Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy<br>$U_{em}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$   |      |  |                                    | $U_{em} = H_T / A$              | 0,43       |      |
| Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky<br>budovy podle ČSN 73 0540-2   |      |  |                                    | $U_{em,N}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$ | 0,45       | 0,45 |
| Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty $U_{em}$   |      |  |                                    |                                 |            |      |
| CI  | 0,50 | 0,75   | 1,00                               | 1,50                            | 2,00       | 2,50 |
| $U_{em}$  | 0,22 | 0,34   | 0,45                               | 0,67                            | 0,90       | 1,12 |
| Platnost štítku do: srpen 2028  |      |  | Datum vystavení štítku: srpen 2018 |                                 |            |      |
| Štítek vypracoval(a):   |      | Ing. Jindra Novotná<br>Energetický auditor č.243 |                                    |                                 |            |      |

