

POZNÁMKA

2400 / 4 x 355	MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
2900 / 4 x 355	MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
SM	STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE OSAZENA DO OZDOBNÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
DM	OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJISTÍ STAVBA, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PROTÉKAJÍ PLOCHA MŘÍŽKY 5mm=0,02 m2
2DM	2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJISTÍ STAVBA, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ, MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ
DP	DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI BYLA MEZERA 20–25 MM
OK 2000	VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
OK 2500	VZDÁLENOST ODV VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
	POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
	POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
	POŽÁRNÍ KLAPKA OSAZENÁ V POTRUBÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 90 MINUT
	MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU - VZDUCHOTECHNIKA:

JIPI SVOBODA
Projekt strojních technických zařízení staveb
Dukelská 1012/69
znojmo
Dr. 88, 530 02 Pardubice
e-mail: svoboda.66@seznam.cz

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27540009 DIČ: CZ27540009

projektoval: Jiří Svoboda	vypracoval: Jiří Svoboda	kontroloval: Jiří Svoboda	číslo zakázky: 141/06/2016
projektoval: Ing. Václav Turyna	vypracoval: Ing. Václav Turyna	HIP: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS číslo zakázky: 2150629 datum: 11/2016 měřítko: 1:50 formátů: 10xA4 změna: -

stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, 535 11 Pardubice**
zakázka: **Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice**

objekt: SO 01 - Konzervatoř
díl: D.1.4 c) Vzduchotechnická zařízení
výkres: **Půdorys 2.NP**

část: VZT
D
03
č. přílohy:
č. výkresu: