

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Konzervatoř Pardubice - STÁVAJÍCÍ STAV  
Sukova třída 1260 Pardubice 530 02


Hodnocení obálky  
budovy

Celková podlahová plocha  $A_c = 68\,217\,480,0\text{ m}^2$

stávající

doporučení

CI Velmi úsporná



1,64

Mimořádně ne hospodárná

## KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
 $U_{em}$  ve W/(m<sup>2</sup>·K)

$$U_{em} = H_T / A$$

0,74

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky  
budovy podle ČSN 73 0540-2

$$U_{em,N} \text{ ve W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

0,45

0,45

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty  $U_{em}$

CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
$U_{em}$	0,22	0,34	0,45	0,67	0,90	1,12

Platnost štítku do: srpen 2028

Datum vystavení štítku: srpen 2018

Štítek vypracoval(a):

Ing. Jindra Novotná

Energetický auditor č. 243

