

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

astalon s.r.o.
Hůrka 54
530 02 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 12005/2016/HDM-Pce

Vyřizuje/linka

Pardubice
06.08.2018

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti astalon s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ: 27542009, doručené dne 9.7.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení - **Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice**, Sukova třída 1260, Pardubice, st.p. 8119, k.ú. Pardubice.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení - Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice **s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky:

Bude prováděna pravidelná údržba nuceného větrání a čištění vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

Odůvodnění:

Dne 9.7.2018 byla na KHS Pardubice doručena žádost společnosti astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby ke stavebnímu povolení - Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

Projekt na výše uvedenou akci byl již posouzen a KHS vydala závazné stanovisko k PD pod č.j. KHSPA19743/2015/HDM-Pce ze dne 12.1.2016.

Předmětem nově předložené projektové dokumentace je výměna stávajících oken v 1. PP až 6. NP za okna hliníková, která budou doplněna o interiérové, horizontální žaluzie. Budou se pravidelně střídát okna pevně zasklená s okny otevíravými. Zároveň budou vyměněny stávající vstupní dveře za hliníková s izolačním trojsklem. Dále bude provedeno zateplení střešních konstrukcí. Dispoziční změny uvedené v projektu posouzeném KHS v lednu 2016 nejsou v předložené PD uvedeny. Součástí PD je technická zpráva (Revize č. 1) - Vzduchotechnická zařízení.

Podmínka je stanovena v souladu s § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, v návaznosti na § 22 písm. h) vyhlášky.

Společnost astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice doložil v lednu 2016, že na základě stavebně technických průzkumů dotčených částí stavby nebyly zjištěny žádné materiály a konstrukce obsahující azbest.



MUDr. Dagmar Švadlenková
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha:
PD - 06/2018