

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Konzervatoř Pardubice - REFERENČNÍ BUDOVA Sukova třída 1260 Pardubice 530 02				Hodnocení obálky budovy		
Celková podlahová plocha $A_c = 18\,200,0\,m^2$				stávající	doporučení	
<div>CI Velmi úsporná</div> <div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div><div>F</div><div>G</div></div><div>0,5</div><div>0,75</div><div>1,0</div><div>1,5</div><div>2,0</div><div>2,5</div></div> <div>Mimořádně ne hospodárná</div>				0,96		
KLASIFIKACE						
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$				$U_{em} = H_T / A$	0,43	
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2				$U_{em,N}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$	0,45	0,45
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty $U_{em}$						
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
$U_{em}$	0,22	0,34	0,45	0,67	0,90	1,12
Platnost štítku do: srpen 2028			Datum vystavení štítku: srpen 2018			
Štítek vypracoval(a):		Ing. Jindra Novotná  Energetický auditor č.243				