

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Zevl; jiri.zevl@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce soc. zařízení
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / zakázka malého rozsahu
Zahájení řízení:	dne 15.3. 2019 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 27.3. 2019

Zadavatel obdržel dne 21.3. 2019 následující dotazy, na které podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz č.1:

„Prosíme o rozměr požadované protiprachové příčky (m2) uvedené v soupisu prací, Díl 762 - Konstrukce tesařské, položka 127 – „Protiprachová ochranná příčka z latí a geotextilie“.“

Odpověď:

Protiprachové příčky budou provedeny o celkové výměře 137,9 m² (44,7m² v 1.NP, 46,6m² v 2.NP a 46,6m² v 3.NP)

Dotaz č.2:

„Prosíme o určení hloubky jádrového vrtání uvedené v soupisu prací,

Díl 97 – Prorážení otvorů, položka 36 – „Vrtání jádrové do prostého betonu d do 30 mm“ a položka 37 – „Vrtání jádrové do ždiva cibelného d do 20 cm“.“

Odpověď:

Hloubka jádrových vrtů uvedených v položce 36 bude maximálně 600 mm

Hloubka jádrových vrtů uvedených v položce 37 bude maximálně 600 mm

S ohledem na povahu odpovědí, resp. vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje