



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE: 26.5.2016

NAŠE ZNAČKA: ŠI/16/v,k/153

VYŘIZUJE: Šlaisová

DATUM: 8.6.2016

AZ OPTIMAL s.r.o.

Presy 853

538 21 Slatiňany

Věc: Pardubice, nám. Republiky – budova SPŠPS – realizace úspor energie – vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Předložená dokumentace řeší realizaci úspor energie stávajícího objektu historické a nové části budovy Střední průmyslové školy potravinářství a služeb na pozemku p.č. st. 280/1 k. ú. Pardubice na náměstí Republiky. Úpravy budou probíhat uvnitř i vně objektu.

V rámci stavby bude provedeno zateplení vodorovných konstrukcí stropů v úrovni stávajících střech, provedení nových konstrukcí střech, a výměna stávajících oken a vchodových dveří. Dále bude provedena oprava omítek fasád, kamenného soklu a obkladového zdiva atd.

Způsob likvidace dešťových vod se navrženými stavebními úpravami nemění. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch v okolí objektu jsou svedeny stávajícími svody a dešťovými vpustěmi do stávající veřejné dešťové kanalizace.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. V případě, že jsou vodovodní a kanalizační přípojky dožilé, netěsné nebo z nevhodných materiálů, budou v rámci stavby vyměněny.
2. Do kanalizace nebudou vypouštěny balastní a drenážní vody např. při odvodňování suterénních prostor.
3. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
4. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
5. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
6. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: romana.slaisova@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

7. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 5 -

Na vědomí: VAK Pce – Ing. Štorek, p. Vojtěch
Spis: vyj. Pce 2016



