Tabulka nových místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod	SV	Podlaha	Hrubá pod.	Fabion	Povrch stěn	Podhled
1.01	Příjem radiof.	6,53	11,339	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.02	Materiálový filtr	8,70	13,080	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.03	Příprava léčiv	11,01	13,540	2 700	V1 (A)	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.04	Kontrola léčiv	4,93	9,160	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.05	Aplikační místnost	12,99	16,580	2 700	V1 (A)	F1a	P1, 6xP4	M1 - O1, O2	C1
1.06	Úklid	2,12	5,860	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O1, O4	C4
1.07	Chodba	41,05	38,000	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C2
1.08	Chodba / čekárna	38,95	26,581	2 700	V4a	F1c	P2	M1 - O1, O2	C2
1.09	WC imobilní	4,73	9,000	2 700	V4c	F1c	P2	M1 - O3, O4	C2
1.10	Předsíň	2,74	6,820	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.11	WC	2,55	6,520	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.12	Personální filtr	9,33	18,600	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O1, O2, O3, O4	C1
1.13	Hygienická buňka	6,52	10,400	2 700	V4c	F1c	P2	M1 - O3, O4	C2
1.14	Technická místnost	11,82	16,220	2 700	V1 (A)	F2	P1	M1 - O1, O2	C1
1.15	Box 1	7,19	10,760	2 700	V1 (A)	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.16	Box 2	6,15	10,100	2 700	V1 (A)	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.17	Box 3	6,24	10,100	2 700	V1 (A)	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.18	Box 4	6,37	10,300	2 700	V1 (A)	F1a	P1, 6xP4	M1 - O1, O2	C1
1.19	Vyšetřova PET CT	54,07	30,860	2 700	V1 (A)	F2	P1	M1 - O1, O3, O5	C3
1.20	Ovladovna	29,22	26,560	2 700	V1 (A)	F2/F1a	P1, 8xP4	M1 - O1, O2	C1
1.21	Popisovna	15,74	17,580	2 700	V1 (A)	F2	P1, 6xP4	M1 - O1, O2	C1
1.22	Sklad	6,77	10,820	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C2
1.23	Denní místnost	12,35	14,320	2 500	V2a	F1a	P1, 6xP4	M1 - O1, O2	C2
1.24	Pracovna	12,18	14,120	2 700	V3	F1a	P5	M1 - O1, O2, O4	C2
1.25	Kancelář	12,14	14,140	2 700	V3	F1a	P5	M1 - O1, O2, O4	C2
1.26	Chodba	33,24	40,480	2 500	V2a	F1a	P1, 4xP4	M1 - O1, O2	C2
1.27	Sklad	4,28	8,320	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C2
1.28	Úklid	2,74	7,100	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.29	WC zam.	2,37	6,500	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.30	Předsíň	2,53	6,800	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.31	Šachta	3,34	7,500	2 700	-	-	-	-	-
126	Komunikační prostor	17,00	16,965	2 700	V4a	stávající	P2	M1 - O2	stávající
		397,87 m²							

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY Z BETONU C25/30-XC4-XF1-Cl 0,2-Dmax 22-S3, ocel B500
- OBVODOVÉ ZDIVO PŘÍSTAVBY NA ZDÍCÍ PĚNU, S PEVNOSTÍ P10 KERAMICKÉ CIHELNÉ BLOKY např. Porotherm 44 Profi Dryfix 248×440×249 mm
- OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO PŘÍSTAVBY NA ZDÍCÍ PĚNU, S PEVNOSTÍ P10 KERAMICKÉ CIHELNÉ BLOKY např. Porotherm 24 Profi Dryfix 372×240×249 mm
- BETON PROSTÝ, PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ NA NEZÁMRZNOU HLOUBKU, BETON C20/25
- ZAPRÁVKY PODLAHY - BETONOVÁ MAZANINA, BETON C12/15
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ODPOVÍDÁ SKLADBĚ F04
- OKAPOVÝ CHODNÍK, ODPOVÍDÁ SKLADBĚ F05
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - POPIS V DOKUMENTACI PBŘ
- ZAVĚŠENÝ PODHLED - SVĚTLÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY V TABULCE MÍSTNOSTÍ
- OBKLAD VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH
- ±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- V01 C01 SKLADBY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH, PODHLEDŮ - viz TABULKY SKLADEB
- W01 W07 SKLADBY NOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ (EXTERIÉR/INTERIÉR)
- D20 OZNAČENÍ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ
- Z01 T01 (Oa01) OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- B01 OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

- W05 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celk. tl.150mm**
  - KONSTRUKCE 1xR-CW 100
  - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m³), Rw min 56dB DLE ČSN 730532
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
  - ODPOVÍDÁ W112
- W05a SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celk. tl.100mm**
  - KONSTRUKCE 1xR-CW 50
  - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m³), Rw min 56dB DLE ČSN 730532
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
  - ODPOVÍDÁ W112
- W05b SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celk. tl.100mm**
  - KONSTRUKCE 1xR-CW 50
  - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m³), Rw min 56dB DLE ČSN 730532
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
  - ODPOVÍDÁ W112
- W07 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celk. tl.150mm**
  - KONSTRUKCE 1xR-CW 100
  - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m³), Rw min 56dB DLE ČSN 730532
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
  - ODPOVÍDÁ W112
- W10 SDK PŘÍČKA, JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celk. tl.75mm**
  - KONSTRUKCE 1xR-CW 50
  - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m³), Rw min 56dB DLE ČSN 730532
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
  - ODPOVÍDÁ W112
- W11 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celk. tl.150mm**
  - KONSTRUKCE 1xR-CW 100
  - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m³), Rw min 56dB DLE ČSN 730532
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5 mm (např. SAFEBOARD)
  - ODPOVÍDÁ K762
- W12 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ **celk. tl.150mm**
  - KONSTRUKCE 1xR-CW 100
  - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m³), Rw min 56dB DLE ČSN 730532
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5 mm (např. SAFEBOARD)
  - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5 mm (např. SAFEBOARD)
  - ODPOVÍDÁ K762

POZNÁMKY:

OBECNÉ POZNÁMKY
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ DLE ČSN 730532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ A V PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY VZT POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JSOU VE VÝKRESU VYZNAČENY. PROSTUPY OSTATNÍCH PROFESÍ (ZT, UT, ELEKTRO...) JSOU V PD VYZNAČENY SCHEMATICKY A MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z PROFILŮ L100/100/8 MM, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍM UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VŠECHNY HRANY NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY NÁROŽNÍMI ROHOVÝMI PROFILY
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU ŘEŠENY POMOCÍ OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ, PŘEKLADY V NOVÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU ŘEŠENY JAKO SYSTÉMOVÉ
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ (POKUD NENÍ V ŠACHTÁCH) JE PROVEDENO V NOVÝCH PŘEDSAZENÝCH STĚNÁCH PŘÍP. DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH VE STÁVAJÍCÍM CIHELNÉM ZDIVU (POKUD JE TO MOŽNÉ)
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (TZN. ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ **JSOU SYSTÉMOVÉ ZTUŽUJÍCÍ PROFILY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN, ALE LZE POUŽÍT SDK DESKY S VYŠŠÍ PEVNOSTÍ**
- V MÍSTECH PŘECHODU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BUDE PROVEDENO BANDÁŽOVÁNÍ
- **V RÁMCI INSTALACE NOVÝCH POVRCHŮ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA ROVINNOST STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, MAX. ODCHYLKA MĚŘENÁ NA DVOUMETROVÉ LATI = 2 MM**
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ.**






S

AUTORIZACE

ČPARÉ

±0,000 = 235,70 m n.m. Bpv (podlaha přízemí budovy RTG č.14)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jiří Havlas
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

JIKA, Rozárkova 829/xx, Stodůlky 151-103, 500 03 Hradec Králové, 777 590 378

Akce:		Formát:	16×A4
		Datum: 10/2018	Stupeň PD: DPS
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici		Č.zak.: J-2018-01-001	Měřítko:
Název:	**Půdorys 1.NP - Nový stav**	Číslo výkresu: **D.1.1.4**	**1:50**