



GB-geodezie, spol. s r.o.

Lazaretní 4298/11a

615 00 Brno

Váš dopis / ze dne	naše značka	vyřizuje / linka	Lanškroun
10. 11. 2016	GB geodezie Brno rek. Dvořákova_VO_16-11-2016	Skalický 603 803 242	16. 11. 2016

Vyjádření k sítím VO – „Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun“

Na základě Vaší žádosti, přijaté dne 10. 11. 2016, ve které žádáte vydat naše stanovisko k umístění sítí veřejného osvětlení k projektu „**Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun**“, dáváme toto vyjádření.

Při zemních pracích v uvedené lokalitě **dojde k přímému styku s našimi podzemními sítěmi** elektrického vedení pro veřejné osvětlení, které byly položeny do daných míst (viz. přiložená situace VO). Pro uvedení komunikace do původního stavu, budeme požadovat následující opatření.

- 1 požadujeme předložit projektovou dokumentaci k připomínkování včetně návrhu na opravy povrchů, zasažených stavební činností**
- 2 před zahájením stavby zajistit Smlouvu o zvláštním užívání místních komunikací, ve které bude specifikováno provedení povrchových úprav jednotlivých parcel včetně protokolu o převzetí a předání pozemku k provádění stavebních prací**
- 3 před započítím stavby sjednat schůzku na převzetí pozemků k provádění stavby a převzetí zaznamenat do předávacího protokolu**
- 4 před započítím (nejlépe jeden týden předem) konzultovat trasy VO s naším elektrikářem panem Marešem (mobil tel. 603 803 213 nebo na výše uvedené telefony), nechat si vytýčit trasy, kudy jsou naše sítě vedeny a zaměření zaznamenat do protokolu**
- 5 při výkopech dbát zvýšené opatrnosti a v těsné blízkosti našich sítí tyto práce provádět ručně**
- 6 před zasypáním výkopů nechat zkontrolovat neporušenost sítí VO naším elektrikářem a teprve po jeho schválení zahájit zasypávání výkopů – nutno zapsat zápis o kontrole**
- 7 v případě poškození našich sítí toto bezodkladně ohlásit našemu elektrikáři, aby mohlo dojít k opravě; tato oprava a náhrada vzniklé škody bude viníkovi přeúčtována**
- 8 v průběhu stavby zajistit průběžný úklid komunikace a přilehlých chodníků**
- 9 komunikace, chodníky a zelené plochy po výkopových pracích uvést zpět do stavu dle přiložené situace a převzít záruční dobu na tyto opravné práce**



TECHNICKÉ SLUŽBY LANŠKROUN

V případě potřeby jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy na našich uvedených telefonních číslech.

S pozdravem

Vladimír Skalický

jednatel


mob.t. +420 603 803 242

email vladimir.skalicky@tslan.cz

Technické služby Lanškroun, s.r.o.
Nádražní 33, 563 01 Lanškroun
IČO: 25951459, DIČ: CZ699003828
reg. H. Králové odd. C, vl. 17173
tel: 465 321 072, 602 718 713 -1-

Příloha: Situace VO

vrchní vedení VO



spodní vedení VO

