

OPTIMA, spol. s r.o.
Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

e-mail / 5.1.2018

NAŠE ZNAČKA

1096475064

VYŘIZUJE / LINKA

Mačát / 462 113 162

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Č.Třebová / 8.1.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a technickému řešení stavby:

Stavba:

„Modernizace silnice II/315 Skuhrov-Lanškroun (kruhový objezd)“

Souhlasíme s PD, ÚR, SP a technickým řešením stavby za níže uvedených podmínek:

V zájmovém prostoru se nachází podzemní kabelové vedení NN, vrchní vedení NN a venkovní vedení VN 22kV (VN2262/2266/2269) ve správě ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je nutno respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí (dle vyjádření odd. Dokumentace, ČEZ Distribuce, a. s.) a podmínky pro práce v blízkosti kabelových vedení, které jsou k nahlédnutí a stažení na našich internetových stránkách.

V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových vedení NN a musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.

Nesmí dojít k poškození stávajících podzemních kabelových vedení NN ani stávajícího uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné pásmo kabelů NN, a to 1m od jejich pláště.

Křížení podzemních kabelových vedení NN s dalším podzemním zařízením je možné za podmínky, že bude kabelové vedení NN uloženo v betonových kabelových žlábech, v minimální hloubce 1 metr a

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

v případě poruchy na stávajícím kabelovém vedení bude toto opraveno, včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu, na náklady investora či dodavatele stavby.

Zemní práce do 1 metru od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Vzdálenost veškerých staveb a podzemních vedení musí být min. 1 metr od podpěrných bodů vedení NN.

Vzdálenost veškerých staveb a podzemních vedení musí být min. 5 metrů od podpěrných bodů venkovních vedení VN 22kV.


Pro tuto stavbu byl již vydán **souhlas s činností v ochranném pásmu ... č. 1096475066**, kde jsou uvedeny další podmínky pro práce a činnosti v ochranných pásmech výše uvedených zařízení.

V případě kontaktu s kabelem je nutné kontaktovat montéry Oddělení Sítě Svitavy na lince 800 850 860.

V případě kolize s výše uvedeným zařízením musí být toto řešeno dle zákona 458/2000 Sb. – Přeložkou distribučního zařízení...

Platnost vyjádření 1 rok

S pozdravem


Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02