

OPTIMA s.r.o.

Žižkova 738/IV

56601 Vysoké Mýto

Vaše žádost ze dne, značka:  
08.06.2018Naše značka:  
023180039  
(39/18/K)Vyřizuje:  
Jaroslav KauraSvitavy dne:  
19.06.2018**Věc: Modernizace silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun (kruhový objezd)****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Silnice II/315, Skuhrov – Lanškroun (kruhový objezd)

Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11

Projektant: OPTIMA, spol. s r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky: 4191-16-2

Datum: 03/2018

Předmětem předložené dokumentace je :

**"Modernizace silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun (kruhový objezd)"**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

**K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:**

1. Modernizace silnice II. třídy v délce 8816m, spočívá v zesílení a obnově konstrukčních vrstev v jednotném šířkovém uspořádání min. 6,00 m v obrusné vrstvě. Dojde k modernizaci mostu ev. č. 315-010, propustků, hospodářských sjezdů a obnově vodorovného a svislého značení a zádržného systému. Úsek silnice v km 0.000-0.270 se nachází v intravilánu obce Česká Třebová, místní část Skuhrov, v úseku v km 0.270 – 7.890 je silnice vedena v extravilánu a v km 7.890 - 8.816 se komunikace nachází v intravilánu města Lanškroun.
2. Na stavbě jsou již provedeny varovné pásy šířky 0,4m umístěné v začátku a konci chodníku, na přechodu pro chodce, ve vjezdech a u míst pro usnadnění přejití vozovky. V místě vjezdů budou obrubníky sníženy na 20mm. V místě autobusové zastávky budou provedeny úpravy dle popisu v PD.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou při realizaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek, vlastní realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**Příloha:** Předložená projektová dokumentace je uložena v elektronické podobě.

**Jaroslav Kaura, odborný konzultant**

Adr. střediska: , Svitavy

731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz