

Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o

Kozlovská 1733 Česká Třebová 56002
IČO 49813561 DIČ CZ49813561

Telefon
465531043

E-mail
marek.novotny@orvos.cz

Bankovní spojení
148107-664/0600

VYJÁDŘENÍ č.2/18

Doba platnosti 12 měsíců

OPTIMA spol. s r.o.
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto


Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun

Prodlužujeme tímto vyjádření č. 255/16 a 31/17 k výše uvedené akci v plném jeho znění.

Č. Třebová 2018-01-08

Za ORVOS Novotný Marek

ORLICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o.
Kozlovská 1733
56002 Česká Třebová



Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o

Kozlovská 1733 Česká Třebová 56002
IČO 49813561 DIČ CZ49813561

Telefon	E-mail	Bankovní spojení
465531043	marek.novotny@orvos.cz	148107-664/0600

VYJÁDŘENÍ č.255/16

Ing. Petr Komárka
Geodezie
Brno

Doba platnosti 12 měsíců

K projektům staveb a činnostem v prostorech, kde se nacházejí podzemní zařízení a ochranná pásma ve správě ORVOS.

Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun

Zařízení ve správě ORVOS se nachází pouze v části obce Skuhrov. Jedná se o vodovodní potrubí PVC 110, TH DN 100, PE 40 a vodovodní přípojky PE32.

K předložené žádosti sdělujeme z pohledu dotyku na vodovodní a kanalizační zařízení :

- 1. V zájmovém prostoru se nachází zařízení v naší správě**
- 2. Orientační zakres v přiložené situaci**
- 3. Veškeré sítě je nutno vytyčit ! (i pro projektovou přípravu) 736518035 p. Tesař**

- 1. Vodovodní a kanalizační potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.**
- 2. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu.**
- 3. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací.**
- 4. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.**
- 5. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě ORVOS.**
- 6. Při provádění stavebních prací je investor povinen udělat taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.**
- 7. V místech křížení s vodárenským zařízením budou nové sítě uloženy kolmo do chrániček, nebo žlabů minimálně 0,2m nad nebo pod stávajícím vedením. V místě souběhu bude vzdálenost od zařízení ORVOS 1m.**

8. V místech složitých přechodů vodárenských sítí je třeba při realizaci stavby přizvat správce zařízení, stejně tak při výskytu náhodně nalezených sítí. Veškerá vodárenská zařízení musí být funkční.

9. Při provádění zemních protlaků, bude na potrubích, které protlak kříží provedeno úplné obnažení vodárenských zařízení (vykopána sonda) na náklady stavebníka, aby nemohlo dojít k poškození a ke kontrole stávajících zařízení po provedení protlaku. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

10. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodárenského zařízení.

11. Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí včetně přípojek bude v průběhu, nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

12. Správce zařízení bude přizván k předání staveniště zhotoviteli díla a bude informován o době realizace. Před zásypem výkopu bude vyzván k převzetí, které bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.

13. Nad stávajícím ani novým vodovodem a kanalizací vč. objektů na nich postavených ani v jejich ochranných pásmech (2m od osy potrubí) nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, poutače, ploty, dopravní signalizace a značky, stromy a dřeviny. Zřízení staveniště, skládky materiálu, atp. je nutno projednat s odpovědným pracovníkem ORVOS. Vodovod, kanalizace a přípojky musí zůstat nezastavěné a volně přístupné.

14. Stavba a její následný provoz nesmí být v rozporu se stavebním povolením, zákonem o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., obchodními podmínkami ORVOS a obecně platnými předpisy a zásadami na ochranu vod.

V České Třebové 2016-11-21

Za ORVOS Novotný Marek

SLICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o.
Kozlovská 1733
560 02 Česká Třebová

