

STÁVAJÍCÍ OBJEKT "B"

NOVÝ OBJEKT CENTRÁLNÍHO URGENTNÍHO PŘÍJMU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO OBJEDNÁVKY	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	POLADIA		POVECHOVÁ ŠÍŘKA		PODMĚRY		OHEBNOST [mm (s)]	VÝŠK	POZNAMKA	
			ÉCÓ	FORIS	ÉCÓ	FORIS	ÉCÓ	FORIS				
04.001	CHODBA	24.10		PVC			P04	PRŮHÝT VE 3000MM	200	32		
04.002	ÚSTŘEDNÍ ŠTĚP	2.90								-		
04.003	ÚSTŘEDNÍ ŠTĚP	2.90								-		
04.004	CHODBA	46.40								-		
04.011	CHODBA KUCHYNĚ	19.40			BERANČICA		VÝMALBA	P01	MECHÁN. TĚSNOUH. POČÍSLU			
04.012	ŠTĚP	4.40								-		
04.014	VEŠE	1.20			BERANČICA		VÝMALBA			10	25	
04.146	PRŮV. BŘÁNA	1.60			ŠTAVAJCÍ							
04.150	CHODBA	0.10			PVC		VÝMALBA			200	35	
04.171	KUCHAŇ KUCHYNĚ	0.10			PVC					PRŮV. VE 3000MM	200	35

LEGENDA :

[illegible]

ZNAČENÍ OBVODŮ :

A-1SD-101/1	
TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY SVÍTIDEL	ČÍSLO VYPÍNAČE
ČÍSLO NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE	ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE
SVĚTELNÝ VÝVOD	M - OBVODY "MDO" D - OBVODY "DO"

POZNÁMKA :

TENTO VÝKRES ŘEŠÍ NOVÉ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU ELEKTROINSTALACI V NOVĚ ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU "B" A TAKÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU "B" VYVOLANÉ TOUTO STAVBOU.

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ SVÍTLIDLA, PŘÍSLUŠNÉ OVLADAČE A DÁLŠÍ NEPOTŘEBNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ V NOVĚ ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH DEMONTOVAT

NOVÉ OSVĚTLENÍ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÉ ROZVODY A UPRAVIT ZNAČENÍ VÝVODŮ PODLE STÁVAJÍCÍHO ČÍSLOVÁNÍ.

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ SVÍTEL POD SKŘINKAMI KUCHYŇSKÉ LINKY ŘEŠIT PŘI MONTÁŽI V NÁVAZNOSTI NA KONKRETNÍ ŘEŠENÍ KUCHYŇSKÉHO NÁBYTKU

ZÁSUVKOVÁ A SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

DO NOVÉ MÍSTNOSTI Č. B4.167 (SERVER) BUDE PŘEMÍSTĚNO VYBAVENÍ STÁVAJÍCÍ SERVEROVNY A PROTO JE NUTNÉ PROVEST TAKÉ PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ DO NOVÉ SERVEROVNY (B4.167) PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAPÁJENÍ.

V M.C. B4.217 (ČAJOVÁ KUCHYŇ) DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY 230V, KTERÉ BUDOU KOLIDOVAT S NOVÝM USPOŘÁDÁNÍM KUCHYNĚ. NOVÉ ZÁSUVKY V KUCHYŇI INSTALOVAT DLE TOHOTO VÝKRESU A NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK ŘEŠIT

Y M Č. BA.217 BUDE INSTALOVÁN ROZVADĚČ RA.B4 (DODÁVKA M&R), PRO KTERÝ TENTO PROJEKT ŘEŠÍ NOVÝ PŘÍVOD, NÁPOJENÝ Z NEJBLIŽŠÍHO STÁVAJÍCÍHO

PODROZNEHO ROZVADEČE NOVÝ PŘÍVOD PRO ROZVADEČ RAB4 PROVEST KABELEM C=J 3x4 B2x9 1001, JISTENÝM 1-POL. JISTIČEM 20A, CHAR. C, DOPLNĚNÝM DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADEČE A NÁPOJENÝM Z "MDO" OBVODU.

NOVOU KLIMAEJEDNOTKU CP43, INSTALOVANOU V ÚROVNI 5 NP, NAPOJIT NOVÝM PŘÍVODEM CxJ 3x2,5 Z NEJBLIŽŠÍHO PODRÚŽNÉHO ROZVADĚČE, DO KTERÉHO

DOPLNĚNÍ 1-PÓLOVÝ JISTIČ 10A, CHAR. C; NÁPOJENÍ ZE ZALOHOVANÉ ČÁSTI ("DO" OBVODY). PŘÍVOD PRO KLIMATIZACI BUDE PROVEDEN PŘES KRABICI S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU, INSTALOVANOU NA ROZHRANÍ ZÓN LP20 A LP21 (V MČ B4.166 - PŘEVLEKÁRNA). ČÁST PŘÍVODU Z ROZVADOČE PO KRABICI S PŘEPĚ

OCHRANOU PROVĚST KABELM CJ-J 30/5, 830a 6300, ČAST PRÍVODU OD PREPETOVE OCHRANY KE KLIMAJEDNOTKE PROVĚST KABELM CJ-J 32/5, VEDENÝM PŘES SERVISNÍ VYPÍNAČ, UMÍSTĚNÝ U JEDNOTKY.

V RÁMCI PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY NA FASÁDE OBJEKTU "B" (ŘEŠÍ PROFESE CHLAZENÍ) JE NUTNÉ PROVÉST DOPOJENÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY, PŘELOŽKU PŘÍVODNÍHO VEDENÍ A ZNOVUPŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY.

ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY S MĚDĚNÝMI JÁDRY, SPLŮJÍCÍMI VYHLÁŠKU Č. 268/2011, S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s d1d.
KABELY BUDOU LÉ OŽENY NA DOPNĚJŠÍ INŽ. PŘÍPOJITÁCH A POD OMÍTKOU

KABELOVÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI PROVĚST DLE ČSN 73 0810, NA DOBY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, STANOVENÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVOU.

PRÍSLUŠNÉ ZÓNY A UMÝVACÍ PROSTORY - VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚŠÍCH VLIVŮ.

V PROSTORECH PŘED VÝTAHY, PŘÍPADNĚ V DALŠÍCH MÍSTNOSTECH, KTERÉ JSOU ZE STAVEBNÍHO HLEDISKA ŘEŠENY JAKO BETONOVÝ SKELET.

PŘED BETONÁŽÍ SKELETU JEDNOTVÝCH SCHODIŠŤ OBJEKTU CENTRÁLNÍHO URGENTNÍHO PŘÍJMU JE NUTNÉ V RAMCI PROJEKTU STATIKY ZPRACOVAT

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

PŘI DEMONTÁŽI PŮVODNÍ ELEKTROINSTALACE A ZAŘÍZENÍ NESMÍ BYT POŠKOZENY ROZVODY A SYSTÉMY, KTERÉ ZŮSTANOU NADÁLE VE FUNKCI !!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO, DO, VDO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S
ZIS DO, ZIS VDO - 2PE AC 50Hz 230V / IT

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 A ČSN 33 2000-7-710

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : - IZOLACÍ
- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1 A ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 10/2018
ČSN 33 2000-7:2011 ed. 2: ZÓNY V PROSTORU SE SPRÁVOU

ČSN 33 2130 ed. 3: UMÝVACÍ PROSTORY

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracoval: Smlouva EP - PAK	 P PRŮMYŠLOVÁ AGRÁRNÍ ENERGETIKA A.S.  A ÚSTŘEDNÍ ENERGETICKÝ ÚŘAD PRAHA  K KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDNÍ SPRÁVA ENERGETIKY A.S.  E ENERGETICKÝ ÚŘAD PRAHA	Březová 43, Brno, 602 00 CZ 786 01 Ing. Petr Štěpánek tel. 571 664 111, fax 571 664 040 e-mail: eng@energo.cz
H. architekt projektu Ing. arch. K. Stenhousek H. výkonný projekt Ing. Miroslav Balhůl Vypracoval Miroslav Štěpánek Kontroloval Ing. Bohuslav Štárek Objednatel Podkarpatsky		Projektant profese 
Stavba NPK, a.s., centrální přípojny včetně centralizace aktuálních provozů v Orlikovské nemocnici Objekt D.1.1 - S.0 - Centrální příjmy Část D.1.1.1.4.6 - Slinoproduk elektrotechnika Název výkresu	Stupňův Detail Formát Zak. č. C. výkresu	DPS 100/2011 100/2011 K1800040 1:100 00
Půdorys 4.NP - objekt B - hlavní osvětlení a slinoproduk		00